



FinnMat



- (ENG)** Installation Instructions..... 6
- (FIN)** Asennusohje..... 9
- (EST)** Paigaldusjuhend..... 12
- (KAZ)** Орнату ңұсқаулары..... 15
- (LAV)** Montāžas instrukcija..... 19
- (LIT)** Montavimo instrukcija..... 22
- (POL)** Instrukcja montażu..... 25
- (CZE)** Návod k montázi..... 28
- (RUS)** Руководство по монтажу..... 31
- (UKR)** Інструкції з установки..... 38





Installation in aggregate based levelling compound

Asennetaan kivialainespohjaiseen tasointeeseen

Paigaldamine tasandusvalu sisse

Монтаждау в ушавнивающей стяжке с
жазылған

Montavimas užpildančiame išlyginimo
mišinyje

Uzstādīšana monolītā izlīdzinošajā masā


Montaż w wylewce samopoziomującej

Instalace do stěrky na bázi agregátu na bázi
agregátu

Монтаж в самовирівнюючу суміш на
основі заповнювача

Монтаж в выравнивающей стяжке с
наполнителем


1





2





3




4



5





6



7


Sensor
Датчик FinnMat




8



9



10



Installation Instructions

Ensto FinnMat is a pre-dimensioned thin underfloor heating mat with an adhesive net to ease the installation. It is primarily intended for installation in leveling compound immediately under clinker, parquet, laminate or plastic flooring. The heating mat is not suitable for mounting on a wall.

1 Safety Instructions



Electrically skilled person

- The installation must only be done by an electrician with the appropriate qualifications.
- Read this installation manual carefully before starting the installation work.
- Follow the instructions in this installation manual, and make sure that the installation complies with national safety regulations, installation methods and restrictions.
- The information provided in this installation manual in no way exempts the installer or user from responsibility to follow all applicable safety regulations.
- This installation manual is a part of the product and must be stored in a safe location so that it is available for future installation and service.



WARNING

Danger of electric shock! Risk of fire!

- *Improper installation can cause personal injury and property damage.*
- *Do not operate a defect heating cable.*
- *Do not switch on the power supply before the installation work is completed.*

2 Delivery contents

- FinnMat heating mat
- Flexible plastic tube
- Cap for closing the plastic tube
- Tape
- Installation instruction

3 Storage

- Store the heating mat and the associated components in a dry environment.
- Keep the heating mat in the sales package until you start the installation work.

4 Planning

- Plans and working drawings must be made of the installation of the heating mat. Both must be made by a suitably qualified electrical contractor or electrical designer in accordance with the manufacturer's instructions and in compliance with industry rules and regulations.
- The working drawings must show the following:
 - the heating mat type, rating and length
 - the area in which the heating mat is installed
- The installation must comply with the working drawings as precisely as possible.
- Indicate possible changes on the final drawings.

5 General Installation Instructions

- Heating cables must not be shortened and there must not be any tension on the connectors at the cable ends.
- The heating cable can be detached from the mesh, if necessary. The loose heating cable should be installed with same spacing as in the heating mat. The minimum spacing is 60mm.
- Heating mats must not be installed under fixed structures like closets.
- It is not allowed to nail or drill a floor in which a heating mat has been installed.
- It is not allowed to step on the heating mat cable and the heating cable or the connectors at the cable ends must not be subjected to any mechanical stress.
- The heating cable must be completely covered with a leveling compound.

- The minimum radius for bending the heating cable is 30 mm.
- The heating mat must not be installed in a class 0 space.
- In wet areas ensure, that the waterproofing is made according to local building regulations.
- The heating mat must be installed in a medium of equal thermal conductivity over the whole installation area. The heating cable must not touch or overlay itself or the cold cable at any point.
- The joint to cold lead and cable termination have to be in the same medium as the heating cable. They must not be bent and they must be fixed sufficiently close to the base or reinforcement mesh. The cold lead must be protected with a conduit.
- The heating cable must not be passed through the thermal insulation, exception the cold lead.
- The heating cable must not cross a construction joint or be laid in an area where there is a danger of the slab cracking or overheating.
- The heating cable must not be installed in areas where there is a danger of overheating. The distance to a sauna stove, heat storing fire place or other radiant must exceed 0,5m.
- The floor materials and structures must comply with the manufacturer's instructions and approved building methods.
- The suitability of the floor material for underfloor heating must be ensured with the manufacturer.
- In a floor in which a FinnMat heating mat has been installed the heating resistance must not exceed 0,125 m²K/W.
- The thickness of the flooring material covering the cable must be greater than > 5 mm.
- The lowest installation temperature is -5 °C.
- The floor to be heated must not be covered with a thick or otherwise well insulating carpet.
- The thermostat sensor is installed in a protective tube. The sensor must be positioned between the heating cables so that it does not touch the cable. The end of the sensor tube must be made watertight using the cap provided.
- Protect the heating mat from damage in the event of possible repair work on the installation site.

6 General Electrical Installation Instructions

- A fault current switch with a nominal operating current of max. 30 mA must be used in installations.
- A suitable thermostat must be used to control the heating.
- The floor heating installation must be provided with an all-pole, overvoltage class III separating device. For example, Ensto's floor heating thermostat switches meet this requirement. The separating device may be collective or common for all heating groups. An operating switch located in the control circuit can also serve as a separating device.
- In premises where there is an explosion hazard, other consumer appliances must not be connected to the same branch circuit.
- The condition of the heating cable must be inspected before and after casting by measuring the cable resistance (R_j) as well as the insulation resistance (R_e) between the supply wires and the earth wire, see figure 7 on page 4.
- The heating cables must not be switched on before the concrete screed has dried out. Follow the concrete screed manufacturer's instructions.

7 Installation Protocol and Warranty

- The Installation protocol on page 16 must be completed properly and carefully. The installation protocol and these installation instructions must be stored in a safe location so as to be available after installation.
- Proper heating cable loop resistance (R_j) and insulation resistance (R_e) measurements as well as accordingly completed installation protocol is required for validating Ensto Building Systems Finland Oy's warranty.
- In the installation of the Ensto heating cables into wet areas it is required that the water insulation that is used can be partly corrected / defragmented in the event of a possible defect. Report the damage to Ensto Building Systems Finland Oy or an installer authorized by Ensto before you take any actions to repair the installation.
- The warranty period for Ensto FinnMat heating cable is 20 years from the date of purchase but no longer than 21 years from the date of manufacture. The manufacture date is located on the rating label. Warranty terms, see www.ensto.com/building-systems

8 Disposal



Do not dispose of electrical and electronic devices including their accessories with the household waste.

- The product's cardboard packing is suitable for recycling.
- When underfloor heating system is at the end of the life cycle dispose of the cables, conduits and electronic components properly according to local recycling guidelines.

9 Installation

Remove the old flooring, if necessary. Level uneven floor surfaces before installation. Spread primer on the floor to ensure a proper adhesion of the heating mat and the new layer of concrete. Clean the floor carefully. Carry out FinnMat installation according to the figures on pages 2 - 5:

1. Plan and draw the size and location of the heating mat. Carefully mark the positions of the connection point at the "cold" end, the opposite end, and the sensors. Keep this drawing with your other electrical drawings.
2. Drill an approx. 10 mm deep groove for the thermostat sensor tube. Alternatively, a flexible plastic tubing can be used, which is extended with stiff plastic tubing to the junction box. The top surface of the plastic tube should not be installed higher than the top surface of the cable. The curve in the tube must be so gentle that the sensor can be replaced, if necessary (see also figure 4).
3. Ensure the sensor protective tube is sealed in a watertight manner using the cap provided.
4. The floor must be level and carefully cleaned from stones and other sharp objects which can damage the heating cable. Roll out the heating mat with the adhesive side of the mat towards the floor. The adhesive prevents the mat from moving during casting. Push the cold end of the cable into the flexible plastic tube. Extend this installation tubing to the junction box. The connector cable must not cross the heating cable or touch it. Make sure, that the thermostat sensor is in the centre of a loop, and that the sensor cable neither crosses nor touches the heating cable.
5. If you need to cut the heating mat, make sure not to damage the heating cable.
6. Floor drains, sinks etc. can be bypassed as shown in the drawing. If the cable is detached from the mesh, the loose cable must be fixed carefully to the floor for example with aluminum tape.
7. Measure the heating cable's loop resistance (R_l) and insulation resistance (R_e) before casting. Repeat these measurements after casting. Enter the measurement results and other information in the measurement table in this instruction.
8. Cover the heating mat with floor leveling compound for heated floors, making sure that the cable, the cold cable connection and the sensor tube are covered entirely. Air gaps between the heating cable and the leveling compound must have to be avoided. You can cover the dry leveling compound with parquet, cork or plastic matting, or floor clinker.
9. Place the heating mat and make waterproofing in wet areas (e.g. bathrooms) in accordance with figure 8. If you install the heating mat in a room where no waterproofing is needed, ignore stages 6, 7 and 8. On the market there is available material in which the liquid elastic membrane for water insulation 7 and reinforcement fabric 8 are combined. In this case, one layer is sufficient. The method shown in figure 8 for achieving water insulation is based on the requirements of "Finnish Building Construction Authorities". Water insulation should be carried out according to the national standards.

1 = Concrete slab

2 = Primer

3 = Levelling compound

4 = FinnMat heating mat

5 = Floor levelling-compound for heated floors

6 = Primer

7 = Liquid elastic membrane for waterproofing (if necessary)

8 = Reinforcement fabric

9 = Powder-based tile adhesive

10 = Ceramic tiles

10. Wiring diagram for FinnMat heating cable and thermostat. Connect to the system a thermostat, which is equipped with a floor sensor and is suitable for controlling floor heating. Connect to the supply circuit a fault current switch with a nominal operating current of max. 30 mA.

Asennusohje

Ensto FinnMat on valmiiksi mitoitettu ohut lattialämmitysmatto, jossa on asennusta helpottava liimaverkko. Se on ensisijaisesti tarkoitettu asennettavaksi tasoitemassaan heti lattiaklinkkerin, parketin tai muovimaton alle. Ei soveltu asennettavaksi seinään.

1 Turvallisuusohjeita



Sähköalan ammattihenkilö

- Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattihenkilö, jolla on siihen riittävä pätevyys.
- Lue tämä asennusohje huolellisesti ennen asennustyön aloittamista.
- Noudata tässä asennusohjeessa olevia ohjeita ja varmista, että asennus on kansallisten turvallisuusmääräysten, asennustapojen ja rajoitusten mukainen.
- Tässä asennusohjeessa olevat tiedot eivät vapauta asentajaa tai käyttäjää vastuusta noudattaa kaikkia sovellettavia määräyksiä ja turvallisuustandardeja.
- Tämä asennusohje on osa tuotetta ja se on säilytettävä turvallisessa paikassa, jotta se on käytettävissä tulevaa asennusta ja huoltoa varten.



VAROITUS

Sähköiskun vaara! Palovaara!

- Virheellinen asennus voi aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja.
- Älä käytä viallista lämpökaapelia.
- Älä kytke lämpökaapelia verkkojännitteeseen ennen kuin asennustyö on valmis.

2 Pakkauksen sisältö

- FinnMat lämpömatto
- Taipuisa asennusputki
- Tulppa asennusputken sulkemista varten
- Teippiä
- Asennusohje

3 Varastointi

- Varastoi lämpömatto ja siihen liittyvät komponentit kuivassa ympäristössä.
- Säilytä lämpömatto myyntipakkauksessa kunnes aloitat asennustyön.

4 Suunnittelu

- Lämpömaton asennuksesta on tehtävä suunnitelmat ja työpiirustus. Molemmat tekee asianmukaiset oikeudet omaava sähköurakoitsija tai sähkösuunnittelija valmistajan antamia ohjeita sekä alan määräyksiä ja ohjeita noudattaen.
- Työpiirustuksista on käytävä ilmi:
 - mattotyyppi, -teho ja -pitius
 - alue, johon lämmitysmatto asennetaan
- Asennuksen on noudatettava työpiirustuksia mahdollisimman tarkasti.
- Merkitse mahdolliset muutokset loppupiirustuksiin.

5 Yleisiä asennusohjeita

- Lämpökaapelia ei saa lyhentää eikä kytktäpäihin saa kohdistaa vetorasitusta.
- Lämpökaapeli voidaan irrottaa verkosta tarvittaessa. Irtonainen lämpökaapeli pyritään asentamaan samalla jaolla kuin mattoon kiinnitetty kaapeli. Minimiväli on 60 mm.
- Lämpömattoa ei saa asentaa kiinteiden rakenteiden tai kalusteiden alle.
- Naulaaminen ja poraaminen on kielletty alueella, jossa on lämpömatto.
- Lämpömaton kaapelin päällä ei saa kävellä eikä kaapeliin tai sen kytktäpäihin saa kohdistaa mekaanista rasitusta.
- Lämpökaapelin peittävän tasoiteen täytyy peittää lämpökaapeli kokonaan.

- Lämpökaapelin pienin sallittu taivutussäde on 30 mm.
- Lämpömattoa ei saa asentaa 0-luokan tilaan.
- Kostean tilan asennuksissa on varmistettava, että kosteussulku on tehty paikallisten rakennusmääristen mukaisesti.
- Lämpömaton on oltava kokonaan lämmönjohtavuudeltaan samanarvoisessa materiaalissa. Kaapelin lenkit eivät saa koskettaa toisiaan eikä lämpökaapeli saa mennä ristiin itsensä tai kylmäkaapelin kanssa.
- Kaapeleiden jatkos- ja loppupää on oltava lämpökaapelin kanssa saman arvoisessa materiaalissa. Niitä ei saa taivuttaa ja ne on kiinnitettävä luotettavasti alustaan. Kaapelin kylmäpää suojataan asennusputkella.
- Lämpökaapelia ei saa viedä lämmöneristeen läpi, poikkeuksena ns. kylmäkaapeli.
- Lämpökaapeli ei saa kulkea lattian liikuntasauman poikki eikä sellaisilla alueilla, joissa on laatan halkeamisen tai ylikuumenemisen vaaraa.
- Lämpökaapelia ei saa asentaa alueille, jossa on lämpökaapelin ylikuumenemisen vaaraa. Kiukaaseen, takkaan tai muuhun lämmönlähteeseen etäisyden on oltava vähintään 0,5 m.
- Rakennusmateriaalien pintakäsittelyssä sekä rakenteisiin liityvissä asioissa on noudatettava materiaalin valmistajan ohjeita sekä hyväksyttyjä rakennustapoja.
- Lattian pintamateriaalin soveltuuminen lattialämmitykseen on varmistettava pintamateriaalin valmistajalta.
- Lattian, johon FinnMat lämpömatto on asennettu, lämpövastus ei saa ylittää arvoa $0,125 \text{ m}^2\text{K/W}$.
- Lämpömaton peittävän lattiamateriaalin on oltava vähintään 5 mm paksu.
- Alin asennuslämpötila on -5°C .
- Lämmittävä lattia ei saa peittää paksulla tai muuten hyvin lämpöä eristävällä matolla.
- Termostaatin anturi asennetaan suojaapatkeen. Anturi asennetaan lämmityskaapelien väliin, siten että se ei kosketa kaapelia. Anturiputken pää on suljettava vesitiiviiksi pakkauksessa olevan tulpan avulla.
- Lämpömatto on suojattava mahdollisten korjaustöiden aikana.

6 Yleisiä sähköasennusohjeita

- Asennuksissa on käytettävä nimellistointivirraltaan enintään 30 mA vikavirtasuojakytintä.
- Lämmityksen ohjaukseen on käytettävä siihen soveltuva termostaatti.
- Lattialämmitysasennus on varustettava kaikkinapaisella, ylijänniteluokan III erotuslaitteella. Esimerkiksi Enston lattialämmitystermostaattien käyttökytkimet täyttävät tämän vaatimuksen. Erosuslaite voi olla ryhmäkohtainen tai kaikille lämmitysryhmille yhteenen. Erosuslaitteena voi toimia myös ohjausvirrapiiriissä sijaitseva käyttökytkin.
- Räjähdyssvaarallisessa tilassa lämmityskaapelin kanssa samaan ryhmäjohtoon ei saa liittää muita kuulutuskojeita.
- Lattialämmityskaapelin kunto on tarkistettava ennen valua ja sen jälkeen, mittaamalla kaapelin silmukkaresistanssi (R_j) sekä syöttöjohtimen ja maajohtimen välinen eristysresistanssi (Re), katso kuva 7 sivulla 4.
- Lämpökaapelia ei saa kytkeä päälle ennen kuin tasoite on kovettunut riittävästi. Valmistajan ohjeita on noudatettava.

7 Asennustodistus ja takuu

- Asennustodistuksen mittauspöytäkirja tulee täyttää asianmukaisesti ja huolellisesti. Asennustodistus sivulla 16 ja tämä asennusohje on säilytettävä ja niiden on oltava käytettävissä myös asennuksen jälkeen.
- Ensto Building Systems Finland Oy:n takuun voimassaolon edellytyksena on asianmukaisesti tehdyt johdin- ja eristysresistanssimittaukset sekä mittausten mukaan täytetty asennustodistus.
- Ensto lattialämmityskaapelien asennuksessa kosteisiin tiloihin edellytetään, että käytettävä vedeneristys voidaan mahdollisen vian sattuessa osakorjata / eheyttää. Ilmoita mahdollisista vaurioista Ensto Building Systems Finland Oy:lle tai Enston valtuuttamalle asentajalle ennen kuin ryhdyt toimenpiteisiin asennuksen korjaamiseksi.
- Ensto FinnMat lämpökaapelin takuuaika on 20 vuotta ostopäivästä, kuitenkin enintään 21 vuotta valmistuspäivästä. Valmistuspälvä on tuotteen arvokilvessä.
- Takuuehdot, katso www.ensto.com/building-systems

8 Materiaalien kierrätyks ja lajittelu



Älä hävitä sähkölaitteita, elektroniikkalaitteita ja niiden lisävarusteita talousjätteen mukana.

- Tuotteen pahvipakkaus soveltuu laittavaksi sellaisenaan pahvinkeräykseen.
- Lattialämmitystäjästelmän elinkaaren lopussa kaapelit, suojaputket ja elektronikkakomponentit on hävitettävä asianmukaisesti paikallisia kierrätysohjeita noudattaen.

9 Asennusvaiheet

Poista vanha pintamateriaali tarvittaessa. Tasoita epätasainen lattiapinta ennen asennusta. Ennenkuin asennat lämpömaton, sivelle primeri vanhan lattian tai uuden betonivalun päälle varmistaaksesi hyvän kiinnityspinnan lämpömatolle ja uudelle betonivalulle. Puhdista lattiapinta huolellisesti.

Asenna FinnMat lämpömatto sivuilla 2 - 5 olevien kuvien mukaisesti:

1. Suunnittele ja piirrä lämpömatton koko ja sijainti. Merkitse tarkasti kylmäpään liitoskohdan ja termos-taatin latti-auturin paikat. Säilytä piirros pääkeskuksessa muiden sähkökuvien kanssa.
2. Tee noin 10 mm syvä ura anturiputkea varten. Asennuksessa voidaan käyttää pakauksessa olevaa taipuisaa muoviputkeaa. Muoviputken yläpinta ei saa tulla kaapelin yläpinnan yläpuolelle. Putken taivuttästeen on oltava niin suuri, että anturi voidaan tarvittaessa vaihtaa jälkeenpäin, kts. myös kuva 4.
3. Sulje anturiputken pää vesitipiiksi pakauksessa olevan tulpan avulla.
4. Lattian on oltava tasainen ja puhdas roskista, kivistä ja muista esineistä, jotka voivat vaurioittaa kaapelia. Rullaan lämpömatto auki ja levitä se verkon liimapinta lattiaa vasten suunnitelman mukaisesti. Verkko kiinnityy lattiaan siinä olevan liimapinnan avulla niin, ettei se pääse liikkumaan tasoitemassan levyksen aikana. Työnnä kaapelin kylmäpää suojaputkeen, ja jatka suojaputkea asennusputkella rasiaalle. Liitoskaapeli ei saa kulkea lämpökaapelin yli eikä koskettaa sitä. Varmista, että anturi on lämpö-kaapelin silmukan keskellä ja ettei anturikaapeli risteää tai kosketa lämpökaapelia.
5. Jos joudut muotoilemaan lämpömattoa, varmistu lämpömatton verkkoa leikatessa, ettei kaapeli vahingoitu.
6. Lattiakaivo tai lavaaarkikaappi / viemäriputki voidaan ohittaa esim. kuvien osoittamalla tavalla. Jos joudut irrottamaan kaapelia verkosta, voit kiinnittää kaapelin lattiaan esimerkiksi teipillä.
7. Mittaa kaapelin silmukkaresistanssi (R_j) ja eristysresistanssi (Re) ennen valua. Toista mittaukset valun jälkeen. Täytä mittaustulokset ja muut tiedot mittauspöytäkirjaan.
8. Peitä lämpömatto lattialämmitystasoitteella kaapelia vahingoittamatta, esim. muovista lastaa käytetään siten, että kaapeli ja kylmäpää peittyytä kokonaan. Kaapelin viereen ei saa jäädä ilmataskuja. Voit peittää kuivan laatan parketilla, korkki- tai muovimatolla tai lattiaklinkkerillä.
9. Sijoita lämpömatto ja tee vesieristys kosteissa tiloissa (esim. pesuhuone) kuvan lattiarakenteen mukaisesti. Mikäli asennat lämpömatton tilaan, missä vesieristystä ei vaadita, jätä kuvassa olevat vaiheet 6, 7 ja 8 pois. Markkinoilta löytyy myös materiaaleja, joissa vesieristysmassa 7 ja vahvikekangas 8 on yhdistetty. Tällöin riittää vain yksi kerros tällästa ainetta. Kuvan 9 menetelmä vesieristykseen tekemiseksi perustuu Suomen rakennusmääryysten vaatimuksiin. Vesieristys on tehtävä kunkin maan kansallisten standardien mukaisesti.
 - 1 = Vanha laatta
 - 2 = Primeri
 - 3 = Tasotuslaasti
 - 4 = FinnMat lämpömatto
 - 5 = Lattialämmitystasote
 - 6 = Primeri
 - 7 = Vesieristysmassa (tarvittaessa)
 - 8 = Vahvikekangas
 - 9 = Saneerauslaasti
 - 10 = Kaakelit
10. Termostaatin ja lämpökaapelin periaatekytkentäkaavio. Kytke järjestelmään lattialämmitykseen ohjaukseen soveltuva lattia-auturilla varustettu termostaatti. Kytke syöttöpiiriin nimellistointivirraltaan enintään 30 mA vikavirtasuojakytkin.

Paigaldusjuhend

Ensto FinnMat on tehases komplekteeritud õhuke põrandaküttematt, mis on paigalduse lihtsustamiseks varustatud kinnitusvõrguga. Põrandaküttematid on ette nähtud paigaldamiseks mittesüttiva pinna peale tasanduskihi sisse, vahetult klinkerplaatide, parketi, laminaadi või plastikkatte alla. Põrandaküttematti ei tohi paigaldada seina.

1 Ohutusjuhend



Elektrik

- Paigalduse võib teostada ainult vastavat kvalifikatsiooni omav elektrik.
- Loe enne paigaldustöid põhjalikult läbi paigaldusjuhend.
- Järgi seda paigaldusjuhendit ja veendu, et paigaldus oleks kooskõlas antud riigis kehtivate ohutuseeskirjade, normide ja piirangutega.
- Käesolevas juhendis toodud info ei vabasta kasutajat kohustusest järgida köiki eeskirju ja ohutusnõudeid.
- Käesolev paigaldusjuhend on osa tootest ja see peab olema hoiul turvalises kohas ning kättesaadav ka pärast küttekaabli paigaldust.



HOIATUS

Elektrilöögi oht! Tuleoht!

- Valesti tehtud paigaldus võib tekitada viga nii inimestele kui ka ehitisele.
- Ära kasuta defektset küttekaablit.
- Ära lülita toidet sisse enne, kui kõik paigaldustööd on lõpetatud.

2 Hoiustamine

- Hoiusta küttematt ja selle paigaldustarvikuid kuivas keskkonnas.
- Hoiusta küttematt selle originaalpakendis kuni paigaldustööde alguseni.

3 Pakend sisaldb

- Põrandaküttematt FinnMat
- Painduv plasttoru
- Kork painduva plasttoru sulgemiseks
- Teip
- Paigaldusjuhend

4 Projekteerimine

- Küttemati paigalduse kohta peavad olema tehtud projektid ja tööjoonised. Mõlemad peavad olema tehtud vastava kvalifikatsiooniga elektriaala ettevõtte või elektriinseneri poolt vastavalt tootja juhistele ja kooskõlas kõikide eeskirjadega.
- Tööjoonisel peab olema näha:
 - Küttemati tüüp, võimsus ja pikkus
 - Piirkond kuhu küttematt on paigaldatud
- Paigaldus peab võimalikult täpselt vastama tööjoonisele.
- Kõik muudatused peavad olema märgitud lõplikule tööjoonisele.

5 Paigaldusjuhend

- Kaableid ei tohi lõigata lühemaks ning kaabli otsad ja ühenduskohad ei tohi jäädä mehaanilise pingega alla.
- Kui vaja, võib küttekaablit kinnitusvõrgu küljest lahti lõigata. Lahtist kaablit võib paigaldada sama paigaldusvahega nagu küttematil. Minimaalne paigaldusvahe on 60 mm.
- Küttematide ei tohi paigaldada püsimoobliesemete (nt kappide) alla.
- Põrandasse, kuhu on paigaldatud küttematt, on keelatud puurida auke ja kasutada naelu.
- Peab olema välalistatud võimalus küttematile peale astuda ning kaabli jäämine ükskõik millise mehhainilise pingega alla.

- Kaabel peab olema täielikult kaetud tasandusseguga.
- Küttekaabi painderaadius ei tohi olla väiksem kui 30 mm.
- Küttematti ei tohi paigaldada 0-klassi ruumi.
- Paigaldamisel niisketesse ruumidesse tuleb veenduda, et niiskusekitse oleks tehtud vastavalt nöutele.
- Materjal, mille sisse küttematt paigaldatakse, peab omama kogu paigalduse ulatuses ühesugust soojusuutivust. Küttekaabel ei tohi iseendaga ega külmkaabliga kusagil kokku puutuda ega ristuda.
- Kaablite jätku- ja otsaühendused peavad olema küttekaabliga võrdväärses sideaines, neid ei või painutada ning need tuleb kinnitada aluspinna või armatuurvõrgule piisavalt lähedalt. Kaabli külm ots peab olema paigaldatud plastiktorusse.
- Kaablit ei tohi paigaldada läbi soojusisolatsiooni, välja arvatud kaabli külm ots.
- Küttekaablit ei tohi paigaldada üle paisumisvuugi või põranda sellistesesse kohtadesse, kus on põrandaplaadi pragunemis- või ülekuumnenemisoht. Kaugus sauna kerisest ja soojust salvestavast kaminast vms peab olema vähemalt 0,5 m.
- Põranda materjalid ja konstruktsioonid peavad vastama tootja ettekirjutustele ja ehitusnõuetele.
- Põrandamaterjali sobivust põrandakütte kasutamiseks tuleb kontrollida põrandamaterjali tootjalt.
- Põranda soojustakistust, kuhu paigaldatakse FinnMat küttematt, ei tohi ületada $0,125 \text{ m}^2 \text{ K/W}$.
- Põrandakattematerjali minimaalseks lubatud paksuseks on 5 mm.
- Madalaim paigaldustemperatuur on -5°C .
- Köetavaid põrandaid ei tohi katta paksu vaiba või mõne muu soojusisolatorina toimiva kattega.
- Termostaadi andur peab olema paigaldatud kaitsetorusse. Andur peab olema paigaldatud kaabliloogete vahele nii, et see ei puutuks kokku kaabliga. Anduri kaitsetoru ots peab olema veekindlalt suletud.
- Kaitse küttematt võimalike kahjustuste eest edasiste ehitustööde ajal.

6 Elektrialane paigaldusjuhend

- Küttekaabel tuleb kaitsta rikkevoolukaitsega, mille rakendusvool ei ületa 30 mA.
- Küttekaablite juhtimiseks peab paigaldama sobiva termostaadi.
- Küttekaabli paigaldus peab olema välja lülitatav kõiki poolusi lahti ühendava ja ülepingeklass III lülitiga. Näiteks kõik Ensto termostaadid vastavad sellele nõudele. Juhtlüliti juhtahelas võib samuti olla selleks lahtiühendavaks lülitiks.
- Plahvatusohlikes ruumides ei tohi olla teised tarbijad ühendatud küttekaabliga samasse toiteahelasse.
- Küttekaabli seisukorda tuleb kontrollida enne ja pärast betooni valamist mõõtes kaabli elektritakistust (R_j) ja ka isolatsioonitakistust (Re). Vt joonis 7, lk 4.
- Küttekaablit ei tohi enne sisse lülitada, kui tasandussegu on kuivanud. Järgi tasandussegu tootja juhiseid.

7 Paigaldusprotokoll ja garantii

- Paigaldusprotokoll peab olema korralikult ja hoolikalt täidetud. Paigaldusprotokoll ja käesolev paigaldusjuhend peavad olema hoiul turvalises kohas ja kättesaadavad ka pärast küttemati paigaldust.
- Korrektnie kütteahela takistus (R_j), isolatsioonitakistus (Re) ja nõuetekohaselt täidetud paigaldusprotokoll on aluseks Ensto Building Systems Finland OY poolt antavale garantile.
- Ensto küttekaabli paigaldamisel niisketesse ruumidesse on nõutav, et kasutatavat hüdroisolatsiooni saaks võimalike defektide korral osaliselt parandada või eraldada. Enne kui hakkad kahjustatud küttekaablit ise parandama, teavita alati Enstot.
- Garantiaeg Ensto FinnMat kaablikele on 20 aastat alates ostukuupäevast, kuid mitte rohkem kui 21 aastat valmistuskuupäevast. Valmistuskuupäev on näha kaabli küljesoleval kleebisel. Garantiititingimusi vaata www.ensto.com/building-systems

8 Keskkonnaaspektid



Ärge visake elektri- ja elektroonikaseadmeid ning nende tarvikuid olmejäätmete hulka.

- Toote pakendiks oleva pappkarbi võib suunata ümbertöötlemisele.
- Küttekaabli eluea lõpus tuleb kaabel, paigaldustorud ja elektroonika utiliseerida vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele.

9 Paigaldus

Vajadusel eemalda vana põrand. Ebatasane põrand tuleb enne küttemati paigaldamist tasandada. Kütemati ja uue betoonikihi korrektseks nakkumiseks tuleb põrandale kanda nakkekrunt. Puhasta põrand hoolikalt.

Paigaldus teostaa vastavalt joonistele 2 – 5:

1. Koostage mõõtkavas FinnMat küttemati paigaldusjoonis. Märkige plaanile küttekaabli „külma“ otsa, selle vastasotsa ja andurit täpsed asukohad. Säilitage seda joonist koos teiste hoone elektrijoonis-tega.
2. Puurige termostaadi anduri toru jaoks ligikaudu 10 mm sügavune renn. Võib kasutada painduvat plastiktoru, mis pikendatakse jäигa plastiktoru abil harukarbini. Toru tuleb paigaldada nii, et selle ülemine pind ei jäeks kõrgemale küttemati kaabli ülemisest pinnast. Toru painutus peab olema selline, et hiljem oleks vajaduse korral võimalik andurit uue vastu vahetada (vt ka joon. 4).
3. Anduri toru ots tuleb sulgeda veekindlalt, nt elektrikuteipi kasutades.
4. Põrand peab olema tasane ja hoolikalt puhastatud kividest ning muudest teravatest esemetest, mis võivad kaablit kahjustada. Rulli põrandaküttematt lahti liimpoolega allapoole. Liimpinna nakkumine põrandale külje takistab mati liikumist betooni valamise ajal. Piklada plastiktoru paigaldustorude abil edasi kuni harukarbini. Ühenduskaabel ei tohi ristuda küttekaabliga ega puutuda vastu seda. Veendu, et termostaadi andur oleks paigaldatud kaabliloogete keskele ja ei ristuks ega puutuks kokku küttekaabliga.
5. Kui on vaja küttematti lahti lõigata, siis veendu, et seda tehes ei vigasta küttekaablit.
6. Põrandatrapist, kraanikausist jms mõödaminek teosta nii nagu joonisel näha. Küttemati küljest lahtilöigatud küttekaabel kinnita hoolikalt põrandakülje nt alumiiniumteibiga.
7. Enne betooni valamist mõõda küttekaabli takistus (Rj) ja isolatsioonitaksitus (Re). Korda mõõtmist peale valamist. Kirjuta mõõtmistulemusid ja muu info juhendiga kaasas olevasse tabelisse
8. Kata küttematt köetavate põrandate jaoks ettenähtud tasandusseguga, jälgides et kogu kaabel ja kaabli „kühl“ ots oleksid seguga kaetud. Vältida tuleb öhupilude moodustumist kaabli ja tasandussegu vahele. Kuivanud tasandussegu võib katta parketi, korkkihi, plastikust mattidega või põrandaklinkiriga.
9. Joonisel 8 on näidatud FinnMat paigaldamine niisketesse ruumidesse (nt duširuumi) ning selle kaitsmine niiskuse eest. Kui küttematt paigaldatakse ruumi, kus niiskustöke pole vajalik, siis võib punktid 6, 7 ja 8 vahele jäätta. Saadaval on materjal, mis koosneb vett isoleerivast läbipaistvast elastsest kiltest 7 ja tugevdavast kangast 8. Sellisel juhul piisab ainult ühe kihi kasutamisest. Joonisel 8 näha olev paigaldusmeetod on saavutamaks vajalikku niiskustökk vastavalt Soome ehitusseadustiku nõuetele. Niiskustöke peab olema tehtud vastavalt kohalikele ehitusstandarditele.

1 = Betoonalus

2 = Krunt

3 = Tasandussegu

4 = FinnMat küttematt

5 = Põrandatasandussegu

6 = Krunt

7 = Niiskustöke (kui vajalik)

8 = Sammude summutaja

9 = Plaatide kinnitussegu

10 = Keraamilised plaadid

10. FinnMat põrandaküttemati ja termostaadi ühendusskeem. Ühenda süsteemi põrandaananduriga termostaat, mis on sobilik põrandakütte juhtimiseks. Toiteahelas peab alati olema rikkevoolukaitse, mille rakendusvool ei ületa 30 mA.

Орнату нұсқаулары

Осы нұсқаулық тегістелуі ерітіндін тікелей тақтайша, паркет, ламинат немесе линолеум астына орнату үшін арналған "жылды еден" жүйелеріне арналған FinnMat жұқа қыздырғыш төсөніштерін монтажда ережесін сипаттайты. Жылдыту төсөніші қабыргаға орнатуға жарамайды.

Монтаждау алдында нұсқаулықпен мұқият танысыңыз және жұмыстарды жүргізу кезінде біздің ұсынысымызды орындаңыз. Біз сондай-ақ жүйені пайдаланудың бүкіл мерзімі ішінде онымен бұдан кейін айналысу үшін осы нұсқаулықты сақтауыңызды ұсынамыз.

1 Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық



Білікті электрші

- Орнатуды тек тиісті біліктілігі бар электрші ғана жасауы туіс.
- Орнату жұмысын бастамас бұрын, осы орнату нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз.
- Осы орнату нұсқаулығындағы нұсқауладыры орындаңыз және орнатудың мемлекеттік қауіпсіздік ережелеріне, орнату әдістері мен шектеулеріне сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.
- Осы орнату нұсқаулығында берілген ақпарат орнатушыны немесе пайдаланушыны барлық тиісті қауіпсіздік ережелерін сақтау жауапкершілігінен босатпайды.
- Бұл орнату нұсқаулығы өнімнің бір бөлігі болып табылады және оны болашақта орнату және қызмет көрсету үшін қолжетімді болатындей етіп, қауіпсіз жерде сақтау керек.



ЕСКЕРТУ

Sähköiskun vaara! Palovaara!

- Дұрыс емес орнату адам жарақатына және мүліктің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Ақаулы жылдыту кабелін пайдаланбаңыз.
- Орнату жұмысы аяқталғанға дейін қуат көзін қоспаңыз.

2 Жеткізу жиынтығының құрамы

- FinnMat қыздырғыш төсөніштері
- Шеткі тығызы бар икемді пластикалық түтік
- Оқшаулағыш таспа
- Монтаждау бойынша нұсқаулық

3 Сақтау

- Жылдыту төсөнішін мат және сонымен байланысты құрамдастарды құрғақ ортада сақтаңыз.
- Жылдыту төсөнішін мат орнату жұмысын бастағанға дейін, қантамада сақтаңыз.

4 Жоспарлар

- Қыздырғыш төсөнішін монтаждау үшін монтаждау жоспарын және жұмыс сыйбасын құрастыру қажет. Осы екі құжат білікті электротехникпен немесе электрлік жүйелерді жобалаушымен өндірушінің нұсқаулықтарына сәйкес және салалық нормалар мен стандарттарды сақтап, құрастырылуы қажет.
- Жұмыс сыйбаларында келесілер көрсетілу қажет:
 - Қыздырғыш төсөнішін түрі, атаулы сипаттамалары мен ұзындығы
 - Қыздырғыш төсөнішті төсөу ауданы
- Орнату процесін жұмыс сыйбаларына мүмкіндігінше дәл сәйкес келуі керек.
- Соңғы сыйбалардағы мүмкін өзгерістерді көрсетіңіз.

5 Монтаждау бойынша жалпы нұсқаулық

- Қыздырғыш кабельдерін қысқартуға тыйым салынады Кабельдердің ұштарында жалғағыштарда керіліс болмауы қажет.

- Қыздырғыш кабельді қажет болған кезде тордан ажыратуға болады. Ажыратылған кабельді төсөу, кабельді торға бекіткен кездегі сияқты аралықтарды сақтап жүзеге асырылады. Кабельдің айналымдары арасындағы қашықтық 60 мм кем болмауы қажет.
- Қыздырғыш төсөніштерді стационарлық құрылымдардың астына төсөуге рұқсат берілмейді (мысалы, қабырға шкафының астына).
- Қыздырғыш төсөніш төсөлген еденге шеге қағуға немесе саңылауларды бұрғылауға рұқсат берілмейді.
- Қыздырғыш төсөніштің кабелін басуға болмайды. Қыздырғыш кабель және кабельдің ұштарындаға жалғасыштар механикалық жүктемеге ұшырамауы қажет.
- Қыздырғыш кабель тегістеуіш тұтастырғышпен толықтай төселеу қажет.
- Қыздырғыш кабелінің иілүйнің ең аз радиусы 30 мм құрайды.
- Қыздырғыш төсөнішті 0-сынып үй-жайларында орнатуға тыйым салынады.
- Дымқыл үй-жайларда, гидроқаша жергілікті құрылыш номаларынан және ережелеріне сәйкес орындалғанына көз жеткізіңіз.
- Қыздырғыш төсөнішті монтаждың бүкіл ауданында жылу өткізгіштігі бірдей материалдарда төсөу қажет. Қыздырғыш кабелінің аумақтары өзара түйіспеуі қажет, "сұық" сымға жана спауы қажет және ешбір нұктеде қылылыспауы қажет.
- "Сұық" ұшымен байланысу және шеткі бітеу кабелі қыздырғыш кабель салынған материалға ұқсас материалда орындалуы қажет. Олар бүгілмеуі қажет және негізdemесіне немесе арматуралық торға айтарлықтай жақын орналасуы қажет. Қыздырғыш кабелінің "сұық" ұшы тұтқаның көмегімен қоргалуы қажет.
- Қыздырғыш кабель ("сұық" ұшынан басқа) жылу оқшаулағышы арқылы өтпеуі қажет.
- Қыздырғыш кабелі жұмыс түгісімен қылылыспауы қажет және жарықшалардың пайдада болу немесе қатты қызып кету қауіптілігі бар жерде төселеуі қажет.
- Қыздырғыш кабельді қызып кету қаупі бар жерлерде төселеуі қажет. Саунаның пешіне, жылу жинақтаушы алауошаққа немесе басқа жылу көзіне дейін арақашықтық кемінде 0,5 м болуы туиц.
- Еденнің материалдары мен құрылымдары өндірушінің нұсқаулықтарына және тәжірибеленуші құрылышшылармен мақұлданған нұсқаулықтарға сәйкес болуы қажет.
- Еденнің материалының жылы еден құрылғысына жарамдылығын өндірушіден нақтылау қажет.
- Еденнің құрылымының жылы өткізгіштікке қарсы тұруы, оған төсөлетін FinnMat қыздырғыш төсөніші 0,125 м2К/Вт аспауы туиц.
- Қыздырғыш төсөніштің үстіндегі едендік жабынның қалыңдығы 5 мм артық болуы қажет.
- Орнатудың ең төменгі температурасы -5 ° C.
- Жылытылатын еден қалың кілеммен немесе жылулықты оқшаулауды қамтамасыз ететін кілеммен жабылмауы қажет.
- Термостатикалық тетік қорғаушы тұтқада орнатылады. Бұл тетік қыздырғыш кабельдерінің арасында, ол кабельге тимейтіндей етіп орналасуы қажет. Қорғаушы тұтқаның ұшы бітеуішпен саңылаусыз жабылуы қажет.
- Орнату алаңында жөндеу жұмысы жүргізуі мүмкін болса, жылыту төсөнішін (мат) зақымданудан сақтаңыз.

6 Электр жабдықтарын монтаждау бойынша жалпы нұсқаулық

- Еденді жылыту жүйесі ағу тоғы 30 mA аспайтын қорғаныстық ажырату құрылғысымен (ҚАК) жабдықталуы қажет.
- Қыздыруды бақылау үшін лайықты термореттегіш пайдаланылуы қажет.
- Жылы еденнің жүйесі тоқ күшінің артуынан қорғау арналған III санатты ажыратылғышпен барлық полюстерді өшіруді қамтамасыз етушімен жабдықталуы қажет. Осы талапқа, мысалы, Ensto жылу едендерге арналған термостатикалық ауыстырып-қосқыштар сәйкес келеді. Ажыратқыштар топтық немесе қыздырудың барлық топтары үшін жалпы болуы мүмкін. Үзілмелі құрылғы есебінде сондай-ақ басқару тізбегінде орналасқан жұмыс ажыратқышын қолдануға болады.
- Жарылу қаупі бар үй-жайларда, бір электрлік желіге бірнеше тұрмыстық аспалтарды қосуға болмайды.

- Қыздырғыш кабелінің жағдайын қуат беру сымдары мен жерге тұйықтау сымдарының арасында кабельдің кедергісін (Rj) және оқшаулағыштың кедергісін (Re) өлшеу арқылы құйғанға дейін және кейін тексеру қажет (4-беттегі 7-суретті қараңыз).
- Қыздырғыш кабельдерді цементтік тұтастырғыш толық кеппегенше, электрлік желіні қосуға болмайды. Цементтік тұтастырғышты өндірушінің нұсқаулықтарын орындаңыз.

7 Монтаждау және кепілдік хаттамасы

- Монтаждаудың хаттамасы дұрыс толтырылуы қажет және нақты ақпараттардан тұруы қажет. Монтаждау хаттамасы және осы нұсқаулықты, оларды қажеттілік бойынша пайдалану үшін, сенімді орында сақтау қажет.
- Ensto Building Systems Finland Oy кепілдігін растау үшін қыздырғыш кабельдің шлейфінің кедергісінің (Rj) және оқшаулағыштың кедергісінің (Re) өлшенген дұрыс көрсеткіштері, сонымен қатар монтаждаудың тиісті түрде толтырылған хаттамасы талап етіледі.
- Ensto қыздырғыш кабелін дымқыл аумақтарға орнату кезінде ішінара қалпына келтіру / мұмкін ақаулықтар пайдада болған жағдайда қолданылатын гидроқашаулауды дефрагментациялау мүмкіндігін қамтамасыз ету қажет. Қондырғыны жөндеу үшін қандай да бір әрекеттер жасамас бұрын, Ensto Building Systems Finland Oy немесе Ensto үәкілдегі орнатушысына зақым туралы хабарланыңыз.
- Ensto FinnMat төсөнішін қыздырғыш кабелі үшін кепілдік мерзім сатып алған күннен бастап 20 жылды құрайды, бірақ дайындаған уақыттан бастап 21 жылдан артық емес. Дайындау уақыты төлкүжатты кестеде көрсетілген. Кепілдік шарттары [d www.ensto.com/building-systems](http://www.ensto.com/building-systems) сайтында орналасқан бұйымның картасында көрсетілген.

8 Қоқысқа лақтыру



Электрлік және электрондық құрылғыларды, олардың аксессуарларын, тұрмыстық қалдықтармен бірге қоқысқа тастамаңыз.

- Бұйымның картон қаптамасы екінші рет қайта өндөу үшін жарамды.
- Жылы еден жүйесі өзінің мерзімін өтегеннен кейін, кабельді, кабель сымдарын және электрондық құрамдастырын қолданыстағы кәдеге асыру ережелеріне сәйкес тиісті түрде кәдеге асырылуы қажет.

9 Монтаж

Қажет болған кезде ескі еден жабынын алып тастаңыз. Монтаждау алдында еденнің бетін тегістеу қажет. Қыздырғыш төсөніш пен бетонның жаңа қабаты арасында тиісті түрде тұтастыруды қамтамасыз ету үшін, тегістеушін еденнің бетіне жағыңыз. Еденнің бетін жете тазартыңыз.

FinnMat қыздырғыш төсөнішін 2-5-беттердегі суреттердегі нұсқауларға сәйкес төсеуді орындаңыз:

1. Қыздырғыш төсөніштің орналасуын және елемін жоспарлаңыз және сзызыңыз. "Суық" үшінде, қармақарсы үшінде және тетіктірде біріктірүү нұктесінің қалпын мұқият түрде белгілеңіз. Осы сзыбаны электрлік жүйенің басқа сзыбаларымен бірге сақтаңыз.
2. Термостатикалық тетіктің тұтқаларын орнату үшін тереңдігі шамамен 10 мм науа жасаңыз. Балама нұсқа ретінде икемді пластик тұтікти пайдалануға болады, ол қатты пластикалық тұтіктермен ұзартылады және таратқыш қорапқа шығарылады. Монтаждаған кезде пластикалық тұтіктің үстінгі беті кабельдің үстінгі бетінен жоғары орналаспауы қажет. Тетікті ауыстыру қажет болған кезде, тұтіктің ілиу дөңгелектенген болуы қажет (сондай-ақ 4-суретті қараңыз).
3. Тығынды пайдалана отырып, тетіктің қорғаныш тетігінің гидроқашаулауын қамтамасыз етіңіз.
4. Еденнің беті түзу және қыздырғыш кабельдің бұзыу мүмкін тастардан және басқа өткір заттардан тазартылған болуы қажет. Қыздырғыш төсөнішті, төсөніштің желімделген жағы еденге бағытталатындағы етіп жаю қажет. Желімді қию кезінде төсөніштің жылжытулына кедегі болады. Қыздырғыш кабельдің "суық" үшін ійліш пластикалық туттаке енгізіңіз. Осы тұтікті тарату қорыбына дейін созыңыз. Байланыстырушы кабель қыздырғыш кабелінмен қысыспауы қажет немесе онымен жанаспауы қажет. Термостатикалық тетік ілгектің ортасында тұрганына және онымен жанаспайтындығына көз жеткізіңіз.
5. Егер төсөніштің торын кесу қажет болса, қыздырғыш кабельдің бұзбайтындағы етіп, ұқыпты кесіңіз.

6. Төгө тесіктепі, раковиналар және басқа да нысандар суретке сәйкес айналуы қажет. Егер кабель желіден ажыратылса, оны еденинің берінде берік бекіту қажет, мысалы жиынтықа кіретін алюминий скотчтің көмегімен.
7. Құйғанға дейін қыздырыш кабельдің шлейфінің кедергісін (R_j) және оқшаулаудың кедергісін (Re) өлшеңіз. Құйғаннан кейін осы өлшемдерді қайталаңыз. Өлшеу нәтижелерін және басқа ақпаратты осы құжатта көлтірілген өлшеу кестесіне жазыңыз.
8. Қыздырыш төсеніш қыздырыш кабель, оның "сүйк" ұшы және тетіктің қорғауыш түтігі толық жабылатында етіп, жылы едендер үшін тегістеуші тұтастырышпен құйылады. Қыздырыш кабель мен тегістеуші тұтастырыш арасында ауа саңылауарын болдырмау қажет. Қатқан ерітіндінің үстінде паркет, тыбын төсенішін немесе пластикалық жабын, немесе клинкер жабынын тесеуге болады.
9. Дымқыл үй-жайларда (жунын бөлмесі және т.б.) қыздырыш төсенішті төсөнің және 8-суретте көрсетілгендей етіп гидроқашаулауды орындаңыз. Егер қыздырыш төсенішті монтаждау гидроқашаулауы жоқ үй-жайдада жүргізілсе, 6, 7 және 8 қадамдарды өткізу жиберіңіз. Нарықта 7 гидроқашаулауға және 8 арқаулық торға арналған сүйк созымалы мембранның қамтитын материалдар бар. Бұндан жағдайда бір қабат жеткілікті. 8-суретте көрсетілген гидроқашаулауды қамтамасыз ету әдісі, Финляндияда қолданылатын құрылыс талаптарына негізделген (Finnish Building Construction Authorities нормалары) Гидроқашаулауды жайластырган кезде мемлекеттік стандарттарды басшылықта алу қажет.
 - 1 = Бетон тақтасы
 - 2 = Бетін тегістеу
 - 3 = Тегістеуші тұтастырыш
 - 4 = FinnMat қыздырыш төсеніші
 - 5 = Жылы едендерге арналған тегістеуші тұтастырыш
 - 6 = Бетін тегістеу
 - 7 = Гидроқашаулауға арналған сүйк созымтал мембрана (егер талап етілсе)
 - 8 = Арқаулық тор
 - 9 = Тақтайшаға арналған ұнтақ желім
 - 10 = Керамикалық тақтайша
10. FinnMat қыздырыш төсенішін және термореттегішті қосу сыйбасы. Термореттегіш жүйеге еденниң температурасын өлшеу тетігін қосыныз, термореттегіш электрлік жылу едендердің жүйелерін басқаруға арналған болуы қажет. Қыздырыш төсеніш 30 мА аспайтын атаулы сөндіретін дифференциалдық тоғы бар дифференциалдық тоқпен басқарылатын ажыратқыш арқылы қосылуы қажет.

Сертификаттау туралы мәліметтер

Таяар сертификатталған және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді.

Әндіруші туралы ақпарат

Дайындаушы фирма:

Ensto Building Systems Finland Oy (Энсто Билдинг Системс Финлянд ОЙ)
Ensio Miettisen katu 2 (Ул. Энсио Меттисен, 2)
P.O.BOX 77 (А/я 77)
06101 Porvoo (06101 Порвоо)
Finland (Финляндия)
Тел. +358 204 76 21

Дайындаушы зауыт:

Elektra SJ (Электра СЖ), Польша,
г. Охарув-Мазовецкий, ул.
Казимир Каминский, 4.
PL-05-850



FinnMat apsildes paklājs

Montāzas instrukcija

Ensto FinnMat ir plāns, iepriekš pa izmēriem sagriezts zemgrīdas apsildes paklājs ar lipīgu režģi vieglākai uzstādīšanai. Apsildes paklājs ir paredzēts uzstādīšanai uz nedegošas virsmas tieši zem parketa, lamināta, plastikāta seguma vai flīzēm. Apsildes paklājs nav piemērots uzstādīšanai pie sienas.

1 Drošības instrukcijas



Kvalificēts specialists-elektriķis

- Uzstādīšanu ir jāveic tikai elektriķim ar atbilstošu kvalifikāciju.
- Rūpīgi izlasiet uzstādīšanas instrukciju, pirms sākat uzstādīšanas darbus.
- Sekojiet norādījumiem šajā uzstādīšanas instrukcijā un pārliecinieties, ka uzstādīšana atbilst vietējiem drošības normatīvjiem aktiem, noteikumiem un ierobežojumiem.
- Šajā uzstādīšanas instrukcijā sniegtā informācija nekādā veidā neatbrīvo lietotāju un uzstādītāju no atbildības par visu piemērojamo normu un drošības standartu ievērošanu.
- Šī uzstādīšanas instrukcija ir izstrādājuma sastāvdaļa un tā jauzglabā drošā vietā, lai tā būtu pieejama turpmākai uzstādīšanai un apkopei.



BRĪDĪNĀJUMS

Elektriskās strāvas trieciena risks! Ugunsgrēka risks!

- *Nepareiza uzstādīšana var izraisīt veselības un īpašuma bojājumus.*
- *Nelietojet bojātu apsildes kabeli.*
- *Neieslēdziet strāvas barošanu pirms uzstādīšanas darbi nav pabeigti.*

2 Iepakojuma saturs

- FinnMat apsildes paklājs
- Lokana plastikāta caurule
- Vāciņš plastmasas caurules aizvēršanai
- Līmlente
- Uzstādīšanas instrukcijas

3 Uzglabāšana

- Uzglabājiet apsildes paklājs un ar to saistītās sastāvdaļas sausā vietā.
- Glabājiet apsildes paklājs iepakojumā, līdz sākat uzstādīšanas darbus.

4 Plānošana

- Apsildes paklāja uzstādīšanai jāizveido plāni un tehniskie zīmējumi. Tie ir jāveido atbilstoši kvalificētam elektroinstalāciju uzņēmējam vai elektroinženierim saskaņā ar ražotāja norādēm, nozares noteikumiem un normatīviem aktiem.
- Tehniskajā zīmējumā jābūt ietvertai šādai informācijai:
 - apsildes paklāja tips, nominālā jauda un garums
 - zona, kurā tiek uzstādīts apsildes kabelis
- Uzstādīšanai pēc iespējas precīzāk jāatbilst tehniskajam zīmējumam.
- Norādīt iespējamās izmaiņas galīgajā tehniskajā zīmējumā.

5 Vispārīgas uzstādīšanas instrukcijas

- Apsildes kabeļus nedrīkst saīsināt, un savienojumos kabeļu galos nedrīkst būt jebkāds nostiepums.
- Apsildes kabeli drīkst atvienot no sieta, ja tas nepieciešams. Brīvi ieklājamu apsildes kabeli uzstāda ar tādām pāšām atstarpēm kā apsildes paklājam. Minimālajai atstarpei ir jābūt 60 mm.
- Apsildes paklājus nedrīkst uzstādīt zem fiksētiem elementiem, piemēram, tualetes podiem.
- Nav atļauts dzīt naglas vai veikt urbāšanu grīdā, kurā uzstādīts apsildes paklājs.

- Nedrīkst uzkāpt apsildes kabelim, un apsildes kabeļa savienojumi kabeļa galos nedrīkst būt pakļauti jebkādai mehāniskai iedarbībai.
- Apsildes kabelim ir jābūt pilnībā nosegtam ar izlīdzinošo masu.
- Minimālais apsildes kabeļa liekšanas rādiuss ir 30 mm.
- Apsildes kabeli nedrīkst uzstādīt 0 klasses telpās.
- Mitrās vietās nodrošiniet hidroizolācijas izveidošanu atbilstoši vietējām celtniecības normām.
- Apsildes paklājs visā tā instalācijas zonā ir jāuzstāda vienādas īpatnējās siltumvadītspējas vidē. Apsildes kabelis nekur nedrīkst saskarties vai pārklāties pats ar sevi vai auksto kabeli.
- Savienojumam starp auksto pievadu un kabeļa galu ir jābūt no tāda materiāla kā apsildes kabelis. Tos nedrīkst ločīt un tiem jābūt nofiksētiem pietekoši tuvu pamatnei vai pastiprinājuma sietam. Auksto pievadu ir jāaizsargā ar cauruli.
- Apsildes kabelis nedrīkst stiepties caur siltumizolāciju, izņemot auksto pievadu.
- Apsildes kabelis nedrīkst šķērsot konstrukciju salaidumu vai atrasties zonā, kur pastāv nosēšanās plaisu vai pārkaršanas risks.
- Apsildes kabeli nedrīkst uzstādīt zonās, kur pastāv pārkaršanas risks. Attālumam līdz saunas krāsnij, siltumu uzkrājošam kamīnam vai citam siltumstarojuma avotam jābūt lielākam par 0,5 m.
- Grīdas materiāliem un konstrukcijām ir jāatbilst ražotāja instrukcijām un apstiprinātām būvniecības metodēm.
- Grīdas materiāla piemērotību grīdas apsildei ir jāapstiprina tā ražotājam.
- Grīda, kurā tiek uzstādīts FinnMat apsildes paklājs, termiskā izturība nedrīkst pārsniegt $0,125 \text{ m}^2\text{K/W}$.
- Grīdas materiāla, kas pārklāj kabeli, biezumam ir jābūt lielākam par 5 mm.
- Zemākā uzstādīšanas temperatūra ir -5°C .
- Apsildāmo grīdu nedrīkst apsegīt ar biezū vai citā veidā labi izolējošu paklāju.
- Termostata sensors ir ievietots aizsargcaurulē. Sensoru ir jānovieto starp apsildes kabeliem tā, lai tas nepieskartos kabelim. Sensorsa caurules gals ir jāpadara ūdensdrošs.
- Aizsargājiet apsildes paklājs no bojājumiem uzstādītā vietā iespējamo remonta darbu laikā.

6 Vispārīgās elektroinstalāciju uzstādīšanas instrukcijas

- Uzstādīšanā ir jāizmanto bojājumstrāvas aizsargslēdzis ar nominālo darbības strāvu ne lielāku kā 30 mA .
- Apsildes regulēšanai nepieciešams izmantot piemērotu termostatu.
- Grīdas apsildes uzstādīšana ir jāaprīko ar visus kontaktus atslēdošu virssprieguma III klasses atslēgšanas ierīci. Piemēram, Ensto grīdas apsildes termostatu slēdzi atbilst šīm prasībām. Atvienošanas ierīce var būt kopēja vai viena visām apsildes grupām. Izmantojams slēdzis, kas atrodas vadības slēgumā arī var kalpot kā atslēgšanas ierīce.
- Telpās, kurās pastāv sprādzienbīstamība, šī paša atzara drošinātajam nedrīkst pieslēgt citas sadzīves elektroierīces.
- Apsildes kabeļa stāvokli ir jānovērtē gan pirms, gan pēc ieklāšanas, izmērot kabeļa pretestību (R_j), kā arī izolācijas pretestību (Re) starp sprieguma padeves vadu un zemējuma vadu, skatiet 7. attēlu 4. lappusē.
- Apsildes kabeļus nedrīkst ieslēgt, pirms betona lējums nav izšuvis. Ievērojiet betona lējuma ražotāja instrukcijas.

7 Uzstādīšanas protokols un garantija

- Uzstādīšanas protokols ir pareizi un rūpīgi jāaizpilda. Uzstādīšanas protokols un šīs uzstādīšanas instrukcijas ir jāglabā droša vietā, lai tās būtu pieejamas arī pēc uzstādīšanas.
- Pareizi apsildes kabeļa cīpas pretestības (R_j) un izolācijas pretestības (Re) mēriņumi, kā arī aizpildīts uzstādīšanas protokols ir nepieciešami, lai apstiprinātu Ensto Building Systems Finland Oy garantiju.
- Uzstādot Ensto apkures kabeļus mitrās vietās, ir jānodrošina iespēja daļēji labot vai sadalīt izmantoto hidroizolāciju iespējamu defektu gadījumā. Ziņojiet par bojājumiem Ensto Building Systems Finland Oy vai Ensto autorizētajam montāžniekam pirms sākat jebkādus labošanas darbus.
- Ensto FinnMat apsildes kabeļa garantijas periods ir 20 gadi no iegādes dienas, bet ne ilgāk kā 21 gadi no ražošanas dienas. Ražošanas datums atrodas uz tehnisko raksturlielumu uzlīmes. Garantijas noteikumi, skatiet izstrādājuma karti www.ensto.com/building-systems



8 Vides aspekti



Neutilizējet elektriskās un elektroierīces un to piederumus kopā ar mājsaimniecības atkritumiem.

- Izstrādājuma kartona iepakojums ir piemērots pārstrādei.
- Kad zemgrīdas apsildes sistēma vairs nestrādā, kabeli, caurules un elektroniskie komponenti ir jāutilizē atbilstoši vietējām atkritumu apsaimniekošanas vadlīnijām.

9 Uzstādišana

Nonemiet veco grīdas segumu, ja nepieciešams. Pirms uzstādišanas izlīdziniet nelīdzenas grīdas virsmas. Uzklājiet uz grīdas grunts, lai nodrošinātu pienācīgu apsildes paklāja un jaunā betona slāņa saķeri. Rūpīgi notīriet grīdu. Veiciet FinnMat uzstādišanu saskaņā ar attēliem 2.-5. lappusē:

1. Izplānojiet un uzzīmējiet apsildes paklāja izmēru un atrašanās vietu. Rūpīgi atzīmējiet savienojuma vietas novietojumu "aukstajā" galā, pretējā galā un pie sensoriem. Glabājiet šo zīmējumu kopā ar citiem elektrotehniskajiem zīmējumiem.
2. Izvurbiet aptuveni 10 mm dziļu gropi termostata sensora caurulei. Alternatīvi var izmantot lokanu plastmasas cauruli, kuru var pagarināt ar stingro plastmasas cauruli līdz savienojuma kārbai. Plastmasas caurules augšējā virsma nedrīkst atrasties augstāk par kabeļa augšējo virsmu. Caurules izliekumam jābūt ar pietiekami lielu rādiusu, lai varētu nepieciešamības gadījumā vēlāk nomainīt sensoru (skatiet arī 4. attēlu).
3. Nodrošiniet, ka sensoru aizsargājošā caurule tiek hermētiski noslēgta, izmantojot piemērotu materiālu, piem., elektriskās izolācijas līmlenti.
4. Grīdai ir jābūt līdzinai un rūpīgi notīrtai no akmeņiem un citiem asiem priekšmetiem, kas var sabojāt apsildes kabeli. Izklājiet apsildes paklāju ar paklāja lipīgo pusī pret grīdu. Līmviela novērš paklāja izkustēšanos liešanas laikā. Ievadīet "auksto kabeļa galu" lokanajā plastmasas caurulē. Pagariniet instalācijas caurules līdz savienojuma kārbai. Pieslēguma kabelis nedrīkst šķērsot vai pieskarties apsildes kabelim. Pārliecīnieties, ka termostata sensors atrodas cīlpas centrā, un termostata sensora kabelis nešķerso un nepieskaras apsildes kabelim.
5. Ja nepieciešams nogriezt apsildes paklāju, uzmanieties, lai nesabojātu apsildes kabeli.
6. Grīdas noteces, izlietnes u.c. var apiet, kā parādīts attēlā. Ja kabelis tiek noņemts no sieta, valīgais kabelis ir uzmanīgi jānofiksē pie grīdas, piemēram, ar alumīniju līmlenti.
7. Pirms izlīdzināšanas kārtas ieklāšanas, izmēriet kabeļa cīlpas pretestību (Rj) un izolācijas pretestību (Re). Atkārtojiet mērījumus pēc izlīdzināšanas kārtas ieklāšanas. Ierakstiet mērījumu rezultātus un citu informāciju mērījumu tabulā šajā instrukcijā.
8. Pārklājiet apsildes paklāju ar grīdas izlīdzinošo masu apsildāmām grīdām, pārliecīnoties, ka kabelis, aukstais kabeļa savienojums un sensora caurulite ir pilnīgi aplākti. Jāizvairās no gaisa kabatām starp apsildes kabeli un izlīdzinošo masu. Uz sausas izlīdzinošās masas var likt parketu, korki, plastikāta segumu vai grīdas flīzes.
9. Novietojiet apsildes paklāju un mitrās vietās (piem., vannas istabā) veiciet hidroizolācijas darbus saskaņā ar 8. attēlu. Ja uzstādāt apsildes paklāju telpās, kurās nav nepieciešama hidroizolācija, izlaidiet 6., 7. un 8. darbību. Veikalos ir pieejams materiāls, kurā apvienota šķidruma elastīga membrāna hidroizolācijai (7) un armējošais siets (8). Šādā gadījumā pietiek ar vienu kārtu. 8. attēlā parādītā metode hidroizolācijas nodrošināšanai balstās uz "Somijas ēku būvniecības pārvaldes prasībām". Hidroizolācija ir jāveic atbilstoši nacionālajiem standartiem.

1 = Betona lējums

2 = Grunts

3 = Izlīdzinošā masa

4 = FinnMat apsildes paklājs

5 = Grīdas izlīdzinošā masa apsildāmām grīdām

6 = Grunts

7 = Šķidruma elastīga membrāna hidroizolācijai (ja nepieciešama)

8 = Armējošs siets

9 = Pulvera bāzes flīžu līme

10 = Keramiskās flīzes

10. FinnMat kabeļa un termostata slēguma shēma. Pievienojiet sistēma termostatu, kas aprīkots ar grīdas sensoru un ir piemērots grīdu apsildes vadīšanai. Pieslēdziet strāvas padevi caur zemējuma drošinātāju ar nominālo darba strāvu maksimāli 30 mA.

Montavimo instrukcija

„Ensto FinnMat“ grindų šildymo kilimėlis – tai tam tikrų matmenų plonas šildymo kilimėlis , skirtas kloti po grindimis, su lipniu tinkleliu, palengvinančiu montavimą. Šis šildymo kilimėlis skirtas kloti ant nedegių paviršių, iškart po parketo, laminato, plastiko danga ar klinkerio sluoksniu. Šildymo kilimėlio negalima montuoti ant sienos.

1 Saugos instrukcijos



Elektros instalavimo darbų kvalifikaciją turintis asmuo

- Montuoti gali tik atitinkamos kvalifikacijos elektrikas.
- Prieš pradédami montavimo darbus, atidžiai perskaitykite šią montavimo instrukciją.
- Vykdykite šiam rengimo vadove pateiktas instrukcijas ir įsitikinkite, kad įrenginys atitinka nacionalinius saugos reikalavimus, įrengimo metodus ir aprūpimus.
- Šiam rengimo vadove pateikta informacija jokiu būdu neatleidžia montuotojo ar vartotojo nuo atsakomybės laikytis visų galiojančių saugos taisyklių.
- Ši montavimo instrukcija yra gaminio dalis ir turi būti saugoma saugioje vietoje, kad ja būtų galima pasinaudoti įdiegiant ir aptarnaujant įrangą ateityje.



IŠPĖJIMAS

Elektros trumpo jungimo bei šoko pavojus! Gaisro pavojus!

- Netinkamas gaminio įrengimas gali sužeisti asmenį ir sugadinti turtą.
- Nenaudokite šildymo kabelio su trūkumais bei gedimais.
- Nejunkite elektros maitinimo, kol nebus baigtai montavimo darbai.

2 Pakuotės turinys

- „FinnMat“ grindų šildymo kilimėlis
- Lankstus plastikinis vamzdelis
- Dangtelis plastikiniams vamzdeliui užsandarinti
- Juosta
- Montavimo instrukcijos

3 Sandėliavimas, laikymas

- Grindų šildymo kilimėlis ir susijusius komponentus laikykite sausoje vietoje.
- Grindų šildymo kilimėlis laikykite gamyklinėje pardavimo pakuoṭėje, kol pradēsite montavimo darbus.

4 Planavimas

- Būtina sukurti šildymo kilimėlio montavimo planus ir darbo brėžinius. Juos turi sukurti tinkamos kvalifikacijos elektros darbų rangojas arba elektros darbų projektuotojas, vadovaudamas gamintojo instrukcijomis ir laikydamasis pramonės taisyklės bei nuostatų.
- Darbo brėžiniuose turi būti nurodyta ši informacija:
 - Šildymo kilimėlio tipas, įtampa ir ilgis;
 - zona, kurioje montuojamas šildymo kabelis.
- Gaminio įrengimas turi kuo tiksliau atitinkti darbo brėžinius.
- Nurodykite galimus galutinių brėžinių pakeitimus.

5 Bendrosios montavimo instrukcijos

- Šildymo kabelių negalima sutrumpinti ir kabelio galuose ties jungtimis negali būti jokio įtempimo.
- Jei reikia, šildymo kabelį galima atskirti nuo tinklelio. Atskiri šildymo kabeliai turi būti montuojami tuo pačiu atstumu, kokiui jie išdėstyti šildymo kilimėlyje. Minimalus atstumas yra 60 mm.
- Šildymo kilimėlių negalima montuoti po tvirtinamomis struktūromis, pvz., drabužine.
- Negalima kalti ar gręžti grindų, kuriose sumontuotas šildymo kilimėlis.

- Negalima mindyti šildymo kilimėlio ir šildymo kabelių; jungtims kabelio galuose negali būti taikomas joks mechaninis spaudimas.
- Šildymo kabelių reikia visiškai padengti išlyginimo mišiniu.
- Minimalus šildymo kabelio sulenkimo spindulys yra 30 mm.
- Šildymo kilimėlio negalima montuoti 0 klasės patalpoje.
- Drégnose zonose būtinai naudokite hidroizoliaciją, vadovaudamiesi statybos nuostatais.
- Šildymo kilimėlių reikia montuoti tokioje terpjėje, kur visoje montavimo zonoje yra vienodas šiluminis laidumas. Šildymo kabelis jokiame taške neturi liestis ar persidengti su savimi pačiu ar su šaltuoju kabeliu.
- Šaltojo laido ir kabelio galo paruošimo sujungimo vieta turi būti toje pačioje terpjėje kaip šildymo kabelis. Jie negali būti sulenkti ir turi būti prirtvinti pakankamai arti pagrindo ar sustiprinimo tinklelio. Šaltasis laidas turi būti apsaugotas izoliaciniu vamzdeliu.
- Šildymo kabelio negalima kloti per šiluminę izoliaciją, išskyrus šaltą laidą.
- Šildymo kabelis negali kirsti konstrukcijos sujungimo vietas bei jo negalima kloti tokioje zonoje, kur gali įtrūkti plokštę ar yra perkaitinimo pavojas.
- Šildymo kabelio negalima montuoti tokiose zonose, kur yra perkaitinimo pavojas. Atstumas iki pirties šildytuvo, šildančio židinio ar kito šilumos šaltinio turi būti didesnis nei 0,5 m.
- Grindų medžiagos ir struktūros turi atitikti gamintojo instrukcijas ir patvirtintus statybos metodus.
- Dėl grindų medžiagos tinkamumo naudoti su grindų šildymo sistema būtina pasitarti su gamintoju.
- Grindų, kuriose sumontuotas „FinnMat“ šildymo kilimėlis, šiluminė varža negali būti didesnė nei 0,125 m²K/W.
- Kabelių dengiančios grindų medžiagos sluoksnis turi būti didesnis nei 5 mm.
- Žemiasiaus montavimo temperatūra yra -5 ° C.
- Ant šildomų grindų negalima kloti storą ar geromis izoliaciniems savybėmis pasižyminčio kilimo.
- Termostato jutiklis sumontuotas apsauginiame vamzdelyje. Jutiklis reikia pastatyti tarp šildymo kabelių, kad jis nesiliestų prie kabelio. Jutiklio vamzdelio galą reikia užsandarinti hidroizoliacine medžiaga.
- Apsaugokite grindų šildymo kilimėlis nuo pažeidimų, jei montavimo vietoje galimi remonto darbai.

6 Bendrosios elektros įrenginio montavimo instrukcijos

- Montuojant reikia naudoti gedimo srovės jungiklį, kurio vardinė darbinė srovė daugiausia 30 mA.
- Šildymui kontroluoti reikia naudoti tinkamą termostatą.
- Grindų šildymo montavimo sistemoje turi būti visų polių III klasės virštampio atskyrimo įtaisas. Pvz., „Ensto“ grindų šildymo termostato jungikliai atitinka ši reikalavimą. Atskyrimo įtaisas gali būti kolektyvinis arba bendras visoms šildymo grupėms. Darbinis jungiklis, esantis valdymo grandinėje, taip pat gali veikti kaip atskyrimo įtaisas.
- Tokiose patalpose, kur yra sprogimo pavojas, kitų naudojamų prietaisų negalima prijungti prie tos pačios šakos grandinės.
- Prieš klojant ir paklojus šildymo kabelių būtina patikrinti, įvertinant jo varžą (R_j) bei izoliacijos varžą (R_e) tarp tiekimo ir jėzeminimo laidų (žr. 7 pav. 4 psl.).
- Šildymo kabelių negalima įjungti neišdžiuvus betono mišiniui. Vadovaukitės betono mišinio gamintojo instrukcijomis.

7 Montavimo protokolas ir garantija

- Būtina tinkamai ir atidžiai laikytis montavimo protokolo. Montavimo protokolą ir šias montavimo instrukcijas laikykite saugioje vietoje, kad lengvai pasiektumėte atlikę montavimo darbus.
- Kad galiotu „Ensto Building Systems Finland Oy“ garantija, būtina tinkamai įvertinti šildymo kabelio kilpos varžą (R_j) ir izoliacijos varžą (R_e) bei laikytis atitinkamo montavimo protokoolo.
- Ensto šildymo kabeliai drégnose patalpose turi būti montuojami taip, kad esant defektui būtų galima pataisyti/atskirti dalį naudojamos hidroizoliacinių medžiagų. Prieš imdamiesi kokių nors priemonių taisity, praneškite apie žalą Ensto Building Systems Finland Oy arba Ensto igaliotam atstovui.
- „Ensto FinnMat“ šildymo kabelio garantijos laikotarpis – 20 metų nuo įsigijimo datos, bet ne daugiau nei 21 metų nuo pagaminimo datos. Pagaminimo data nurodyta techninių duomenų etiketėje. Garantijos sąlygos pateiktos gaminio kortelėje adresu www.ensto.com/building-systems

8 Aplinkosaugos aspektai



Neišmeskite elektrinių ir elektroninių prietaisų, išskaitant jų priedus, kartu su buitinėmis atliekomis.

- Gaminio kartoninę pakuočę galima perdirbti.
- Pasibaigus grindų šildymo sistemos eksplotavimo laikotarpiui, kabelius, izoliacinius vamzdžius ir elektroninius komponentus būtina tinkamai utilizoti, laikantis vietinių perdirbimo gairių.

9 Montavimas

Jei reikia, pašalinkite seną dangą. Prieš montuodami išlyginkite grindų paviršiaus nelygumus. Paskleiskite gruntingę dangą ant grindų, kad užtikrintumėte tinkamą šildymo kilimėlio ir naujo betono sluoksnio sukištą. Švariai nuvalykite grindis.

„FinnMat“ montavimo darbus atlikite vadovaudamiesi 2–5 psl. pateiktais paveikslėliais:

1. Suplanuokite ir sukurkite brėžinį, kokio dydžio ir kokieje vietoje bus šildymo kilimėlis. Atidžiai pažymėkite sujungimo tašką padėtis ties „šaltuoju“ galu, priešingu galu ir jutikliais. Laikykite šį brėžinį su kitais elektros brėžiniais.
2. Išgręžkite maždaug 10 mm gylio griovelį termostato jutiklio vamzdeliu. Arba galite naudoti lankstų plastikinį vamzdelį, kuris sujungiamas standžiu plastikiniu vamzdeliu su kabelių dėže. Viršutinė plastikinio vamzdelio dalis negali būti sumontuota aukščiau nei viršutinė kabelio dalis. Vamzdelio išlinkimas turi būti nestraigus, kad prireikus būtų galima pakeisti jutiklį (taip pat žr. 4 pav.).
3. Įsitinkinkite, kad jutiklio apsauginis vamzdelis užsandarintas vandeniu nepralaidžia medžiaga, pvz., izoliacine juosta.
4. Grindys turi būti lygios ir švariai nuvalytos, kad nebūtų akmenelių ir kitų aštrių objektų, galinčių pažeisti šildymo kabelį. Išvyniokite šildymo kilimėlį taip, kad lipnioji pusė būtų nukreipta į grindis. Klojant kilimėlį lipnioji pusė neleidžia jam judėti. Įstumkite šaltajį kabelio galą į lankstų plastikinį vamzdelį. Sujunkite šį montavimo vamzdelį su kabelių dėže. Jungties kabelis negali kirsti ar liesti šildymo kabelio. Įsitinkinkite, kad termostato jutiklis yra kilpos viduryje bei jutiklio kabelis nekerta ir neliečia šildymo kabelio.
5. Jei reikia perpjauti šildymo kilimėlį, darykite tai labai atsargiai, kad nepažeistumėte šildymo kabelio.
6. Grindyse įrengtas nutekamujų vamzdžių sistemas galima apeiti, kaip parodyta brėžinyje. Jei kabelis atskirtas nuo tinklelio, prie grindų pavienį kabelį reikia kruopščiai pritvirtinti naudojant, pvz., aliuminio juostą.
7. Prieš kladomi šildymo kabelį išmatuokite jo kilpos varžą (R_j) bei izoliacijos varžą (R_e). Pakloję kabelį vėl išmatuokite. Įveskite matavimo rezultatus ir kitą informaciją šioje instrukcijoje pateiktoje matavimų lentelėje.
8. Padenkite šildymo kilimėlį grindų išlyginimo mišiniu, skirtu šildomoms grindims, ir įsitinkinkite, kad kabelis, šaltasis kabelio galas ir jutiklio vamzdelis yra visiškai padengti. Negali būti oro tarpu tarp šildymo kabelio ir išlyginimo mišinio. Sausą išlyginimo mišinį galite padengti parketo, kamštine, plastikine dangą arba grindų klinkeriu.
9. Drėgnose vietose (pvz., vonios kambariuose) klokite šildymo kilimėlį užtikrindami hidroizoliaciją, kaip nurodyta 8 pav. Jei šildymo kilimėlį montuojate patalpoje, kur hidroizoliacija nereikalina, nepaisykitė 6, 7 ir 8 etapų. Rinkoje yra medžiaga, kurioje sujungta hidroizoliacija užtikrinanti skysta tamprė membraną (7) ir sustiprinimo medžiaga (8). Ją naudojant užtenka vieno sluoksnio. 8 pav. nurodytas hidroizoliacijos užtikrinimo metodas pagrįstas Suomijos statybos institucijų reikalavimais. Hidroizoliaciją būtina užtikrinti vadovaujantis šaliés standartais.

1 = betono plokštė

2 = gruntingė danga

3 = išlyginimo mišinys

4 = „FinnMat“ šildymo kilimėlis

5 = grindų išlyginimo mišinys, skirtas šildomoms grindims

6 = gruntingė danga

7 = hidroizoliaciją užtikrinanti skysta tamprė membrana (jei reikia)

8 = sustiprinimo medžiaga

9 = plytelų klijai miltelių pagrindu

10 = keraminės plytelės

10. „FinnMat“ šildymo kilimėlio ir termostato montavimo schema. Prijunkite prie sistemos termostatą, kuriame įmontuotas grindų jutiklis ir kuris tinkamas grindų šildymui kontroliuoti. Prie tiekimo grandinės prijunkite gedimo srovės jungiklį, kurio vardinė darbinė srovė daugiausia 30 mA.



Instrukcja montażu

Maty grzejne FinnMat to gotowe do montażu, cienkie maty grzejne na samoprzylepnej siatce ułatwiającej montaż. Przeznaczone są do montażu bezpośrednio pod płytami, parkietem, panelami laminowanymi czy wykładziną. Nie nadaje się do montażu na ścianie. Moc maksymalna 100W/m² dla drewna, paneli laminowanych i wykładzin.

1 Instrukcja bezpieczeństwa



Osoba z uprawnieniami do prac elektrycznych

- Instalacja może być wykonywana jedynie przez elektryka z odpowiednimi kwalifikacjami.
- Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu.
- Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji, upewnij się, że instalacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
- Informacje zawarte w tej instrukcji w żaden sposób nie zwalniają instalatora lub użytkownika z obowiązku przestrzegania wszelkich norm i standardów bezpieczeństwa.
- Ta instrukcja jest częścią produktu i należy ją przechowywać na potrzeby późniejszego montażu i serwisu.



UWAGA

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Ryzyko pożaru!

- Nieprawidłowa instalacja może spowodować obrażenia ciała oraz szkody materialne.
- Nie używać maty w przypadku uszkodzenia kabla grzejnego.
- Nie włączać zasilania przed ukończeniem prac instalacyjnych.

2 Opakowanie zawiera

- Matę grzejną
- Rurkę do czujnika
- Taśmę samoprzylepną
- Instrukcję montażu

3 Przechowywanie

- Matę grzejną wraz z komponentami przechowywać w suchym miejscu.
- Matę grzejną przechowywać w oryginalnych opakowaniach do momentu rozpoczęcia prac instalacyjnych.

4 Planowanie

- Plany i rysunki wykonawcze należy wykonać przed rozpoczęciem montażu maty grzejnych. Muszą one być wykonane przez uprawnionego projektanta instalacji elektrycznych, zgodnie z instrukcją montażu i obowiązującymi przepisami i normami.
- Rysunki wykonawcze muszą zawierać:
 - typ maty grzejnej, moc i długość
 - powierzchnię, na której mata grzejna zostanie zamontowana
- Montaż mat należy wykonać zgodnie z wytycznymi na rysunkach wykonawczych.
- Wszelkie zmiany muszą być naniesione na rysunkach powykonawczych.

5 Ogólne wskazówki dotyczące montażu

- Kabli grzejnych nie można docinać i nie należy powodować naprężeń mechanicznych na połączeniach z przewodem zasilającym.
- Kabel grzejny może być odłączony od siatki, jeśli to konieczne. Luźny kabel grzejny powinien być zainstalowany z zachowaniem takiego samego odstępu co w macie grzewczej. Minimalny odstęp wynosi 60mm.
- Maty grzejne nie powinny być instalowane pod stałymi elementami wyposażenia (np. pod wanną).
- Nie wolno wiercić otworów w podłodze, w której zainstalowano matę grzewczą.
- Nie wolno deptać kabla grzejnego w macie oraz powodować jego dodatkowych naprężeń.
- Kabel grzejny musi być całkowicie pokryty masą szpachlową.
- Minimalny promień gięcia kabla grzejnego wynosi 30 mm.
- Maty grzejnej nie wolno instalować w strefie 0 pomieszczeń mokrych.

- W pomieszczeniach mokrych należy upewnić się, że izolacja przeciwwilgociowa została wykonana zgodnie z przepisami budowlanymi.
- Mata grzejna musi być zainstalowana w podłożu o jednakowej przewodności cieplnej na całej powierzchni instalacji. Kabel grzejny w żadnym punkcie nie może się krzyżować lub stykać ze sobą lub z przewodem zasilającym.
- Połączenie z przewodem zasilającym oraz zakończenie kabla grzejnego muszą być zainstalowane w tym samym podłożu co mata grzejna. Oba połączenia nie mogą być zagięte i muszą być przyczepione do podłoża lub do siatki zbrojeniowej. Przewód zasilający musi być zabezpieczony rurką.
- Kabel grzejny nie może przechodzić przez izolację termiczną, wyjątek stanowi przewód zasilający.
- Kabel grzejny nie może przechodzić nad szczelestą dylatacyjną w podłodze, ani być układany w miejscu, w którym istnieje możliwość pęknięcia podłogi lub jej przegrzania.
- Kabel grzejny nie może być instalowany w miejscach narażonych na przegrzanie. Odległość od pieca do sauny, pieca grzewczego lub innego promiennika ciepła powinna wynosić min. 0,5 m.
- Materiały i sposób wykonania podłogi muszą być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami budowlanymi.
- Należy potwierdzić u producenta, że materiał podłogi może być użyty do ogrzewania podłogowego.
- Rezystancja cieplna podłogi, w której zainstalowano FinnMat, nie powinna przekraczać $0,125 \text{ m}^2 \text{ K/W}$.
- Grubość materiału podłogi zakrywającego matę grzejną powinna wynosić min. 5 mm.
- Najniższa temperatura montażu to -5 °C.
- Podłoga ogrzewana przez FinnMat nie powinna być pokryta grubą lub dobrze izolującą wykładziną.
- Czujnik termostatu należy zainstalować w rurce ochronnej. Czujnik musi być umiejscowiony pomiędzy kablami grzejnymi w taki sposób, aby ich nie dotykał. Koniec rurki termostatu należy uszczelnić masą wodoszczelną.
- Podczas prac remontowych ogrzewanej podłogi należy zabezpieczyć matę grzejną przed uszkodzeniem.

6 Ogólne wskazówki dotyczące instalacji elektrycznej

- Instalacja ogrzewania podłogowego powinna być zabezpieczona wyłącznikiem różnicowo-prądowym max. 30mA.
- Do sterowania ogrzewaniem należy użyć odpowiedniego termostatu.
- Instalacja ogrzewania podłogowego musi być wyposażona w wielobiegowy wyłącznik nadprądowy. Wymaganie to spełniają niektóre termostaty Ensto do ogrzewania podłogowego. Wyłączniki mogą być oddzielne lub wspólne dla wszystkich stref ogrzewania. Wyłącznik w termostacie również może spełniać tę funkcję.
- W obszarach, w których występuje ryzyko wybuchu, nie wolno podłączać innych urządzeń domowych do tego samego obwodu.
- Stan kabla grzejnego musi być sprawdzony przed i po ułożeniu poprzez pomiar rezystancji kabla (R_j) jak również rezystancji izolacji (R_e) pomiędzy przewodami zasilającymi a uziemieniem, tak jak pokazano na rysunku 7 strona 4.
- Nie wolno załączać kabli grzejnych przed wyschnięciem wylewki. Należy przestrzegać instrukcji dostarczonych przez producenta wylewki.

7 Protokół instalacji i gwarancja

- Protokół instalacji musi być wypełniony starannie i dokładnie. Zarówno protokół, jak i instrukcja instalacji muszą być przechowywane w bezpiecznym miejscu, aby był do nich dostęp po wykonaniu instalacji.
- Prawidłowe wykonanie pomiarów rezystancji kabla grzejnego (R_j) i rezystancji izolacji kabla grzejnego (R_e) oraz odpowiednio wypełniony Protokół Instalacji są warunkiem uznania gwarancji przez Ensto Building Systems Finland Oy.
- W przypadku uszkodzenia kabli grzejnych Ensto zainstalowanych w miejscach wilgotnych, może okazać się niezbędna częściowa naprawa / demontaż użytej izolacji wodooodpornej. Zgłoś wszelkie usterki do Ensto Building Systems Finland Oy lub autoryzowanemu przez Ensto instalatorowi zanim podejmiesz samemu jakiejkolwiek działania naprawcze.
- Okres gwarancji dla mat grzejnych FinnMat wynosi 20 lat od daty zakupu, ale nie dłużej niż 21 lat od daty produkcji. Data produkcji widoczna jest na etykiecie.
- Warunki gwarancji znajdują się na www.ensto.com/building-systems

8 Utylizacja



Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w tym akcesoriów, razem z odpadami domowymi.

- Opakowanie kartonowe produktu może zostać poddane recyklingowi.
- Podczas wymiany systemu ogrzewania elektrycznego wszystkie przewody i elementy elektroniczne muszą zostać odpowiednio zutylizowane zgodnie z lokalnymi zasadami recyklingu.

9 Montaż

Zdemontuj starą podłogę, jeśli to konieczne. Wyrównaj nierówne powierzchnie podłóg przed instalacją. Zagrunuj powierzchnię podłogi, aby zapewnić lepszą przyczepność maty grzejnej oraz nowej warstwy wylewki. Oczyszczyć dokładnie podłogę. Kolejne etapy montażu przedstawiają rysunki na stronach 2 - 5:

1. Rozplanować i narysować ułożenie mat grzejnych. Szczególnie starannie zaznaczyć pozycje połączenia kabla zimnego i grzejnego, drugiego końca kabla grzejnego i czujnika. Rysunki te zachować razem z innymi rysunkami elektrycznymi.
2. Wykonać głęboką na 10 mm brudzę w podłożu do umieszczenia rurki, w której będzie umieszczony czujnik termostatu. Można w tym celu użyć rurki elastycznej i przedłużyć ją rurką sztywną do puszki termostatu. Rurka elastyczna wymaga bruzdy o głębokości ok. 10 mm. Zaleca się, aby górny poziom rurki w brudzidle nie wystawał ponad górny poziom kabla grzejnego. Zakręt rurki elastycznej przy przejściu na ścianę musi być na tyle łagodny, aby możliwa była w przyszłości ewentualna wymiana czujnika. (patrz rys 4).
3. Koniec elastycznej rurki zakleić taśmą izolacyjną, aby zaprawa (klej) nie wpłynęła do środka.
4. Podłoga musi być wyrównana i dokładnie oczyszczona z kamieni oraz z innych ostrych obiektów, które mogą uszkodzić kabel grzejny. Rozwinąć matę grzejną samoprzylepnią stroną w kierunku podłogi. Klej zapobiega przesuwaniu się maty podczas wylewania posadzki. Koniec zimnego przewodu należy wsunąć w rurkę elastyczną, która przedłuża się następnie rurką instalacyjną do puszki termostatu. Przewód zimny nie może w żadnym miejscu krzyżować się lub stykać z kablem grzejnym. Czujnik termostatu powinien zostać wsunięty od strony puszki termostatu i znaleźć się w rurce w środku pętli kabla grzejnego. Upewnić się, że kabel czujnika nie krzyżuje się lub nie doryka kabla grzejnego.
5. Mata grzejna może być docinana tak jak na rysunku. Cięcia należy wykonywać ostrożnie aby nie uszkodzić kabla grzejnego.
6. Rury, kratki ściekowe itp. elementy należy obejść tak jak na rysunku. Jeżeli kabel grzejny został odłączony od siatki, należy go przymocować do podłoga za pomocą taśmy samoprzylepnej.
7. Przed wykonaniem wylewki należy zmierzyć rezystancję żył i izolacji kabla grzejnego. Pomiary wykonuje się ponownie po wykonaniu wylewki. Wyniki pomiarów należy wpisać do tabeli znajdującej się w instrukcji.
8. Do założenia maty należy używać wylewek do podłóg ogrzewanych, upewniając się, że cały przewód wraz z połączeniem z przewodem zasilającym oraz rurka z czujnikiem termostatu są całkowicie przykryte wylewką. Należy zwrócić uwagę aby w trakcie wylewania nie powstały bąble powietrza pomiędzy przewodami. Po wyschnięciu wylewki można położyć materiał pokryciowy: parkiet, panele, wykładzinę lub płytki podłogowe.
9. Rysunek pokazuje właściwy sposób instalowania mat grzejnych w pomieszczeniach wilgotnych (np. w łazienkach). Jeżeli w pomieszczeniu nie jest wymagana dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa, etapy 6, 7 i 8 można pominąć. Na rynku dostępny jest specjalny materiał izolacyjny, będący kombinacją elastycznej wodoszczelnej membrany (7) i wzmacniającej tkaniny (8). Jedna warstwa takiego materiału jest wystarczająca. Metoda izolowania pokazana na rys. 8 jest zgodna z Fińskimi Przepisami Budowlanymi. Izolacja przeciwwilgociowa powinna być wykonana zgodnie z przepisami lokalnymi.

1 = Wylewka betonowa

2 = Podkład

3 = Warstwa poziomująca

4 = Mata grzejna FinnMat

5 = Wylewka samopoziomująca do podłóg ogrzewanych

6 = Podkład

7 = Warstwa izolacji przeciwwilgociowej (jeśli jest konieczna)

8 = Tkanina wzmacniająca

9 = Warstwa kleju

10 = Płytki ceramiczne

10. Schemat połączeń zestawu FinnMat i termostatu. Podłącz termostat dostarczony z czujnikiem podłogowym, który przeznaczony jest do sterowania ogrzewaniem podłogowym. Podłącz wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie znamionowym max. 30 mA.

Návod k montázi

Ensto FinnMat je předem dimenzovaná tenká podlahová topná rohož s lepivou sítí pro snadnější instalaci. Topná rohož je určena k instalaci na nehořlavé povrchy přímo pod parkety, laminát, plastovou podlahu nebo slínec. Topná rohož není určena k montáži na zed. Maximální výkon pod parketami, laminátem nebo plastovou podlahou je 100 W/m².

1 Bezpečnostní pokyny



Proškolený elektroinstalatér

- Instalace musí být provedena pouze pracovníkem s odpovídající kvalifikací.
- Před instalací si pečlivě prostudujte instalacní manuál.
- Ujistěte se, že instrukce v instalačním manuálu nejsou v rozporu s národními bezpečnostními normami, instalacními metodami a omezeními.
- Postupy v tomto instalačním manuálu nezbavují pracovníka, provádějícího instalaci, nebo uživatele odpovědnosti dodržovat všechny bezpečnostní nařízení.
- Tento instalacní manuál je součástí výrobku a musí být bezpečně uschován pro budoucí použití.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem ! Nebezpečí požáru !

- Chybňá instalace může způsobit zranění nebo poškození objektu.
- Nepoužívejte poškozený topný kabel.
- Nepřipojujte přívod elektrického proudu před dokončením instalace.

2 Obsah balení

- Topná rohož FinnMat
- Flexibilní plastová trubka
- Páska
- Instalační pokyny

3 Skladování

- Skladujte topný rohož a příslušenství na suchém místě.
- Skladujte topný rohož v originálním balení před zahájením instalace.

4 Plánování

- Musíte mít plány a pracovní výkresy instalace topných kabelů. Obojí musí vypracovat příslušně kvalifikovaný dodavatel elektrických systémů nebo konstruktér elektrického systému v souladu s pokyny výrobce a pravidly a nařízeními platnými v odvětví.
- Výkres musí obsahovat:
 - typ, příkon a délku topné rohože,
 - místo, kde je instalovaný topný kabel
- Instalace musí co nejprsněji odpovídat instalacnímu schématu.
- Všimněte si možných změn na finálním schématu.

5 Všeobecné instalacní pokyny

- Topné kabely nesmí být zkraťcovány a konektory konců kabelu nesmí působit prutí.
- V případě potřeby je možné topný kabel odpojit od sítě. Volný topný kabel je třeba nainstalovat ve stejném odstupem, jako je v topné rohoži. Minimální odstup je 60 mm.
- Topná rohož nesmí být instalována pod pevné struktury, například skříňky.
- Pokud je v podlaze instalována topná rohož, nesmí se do ní vrtat ani zatlokat hřebíky.

- Není dovoleno stoupat na kabel topné rohože a topný kabel nebo konektory na koncích kabelu nesmí být vystaveny žádnému mechanickému namáhání.
- Topný kabel musí být zcela pokryt stérkou.
- Minimální poloměr ohnutí topného kabelu je 30 mm.
- Topná rohož nesmí být instalována v prostorech třídy 0.
- Ve vlhkých oblastech se ujistěte, že byla zajištěna odolnost vůči vodě v souladu s místními stavebními nařízeními.
- Topná rohož musí být instalován do média o stejně tepelné vodivosti v celé ploše instalace. Topný kabel se nesmí v žádném místě dotýkat nebo překrývat sám sebe nebo přívodní kabel.
- PTC termistor a ukončení kabelu musí být ve uloženo stejném médiu jako topný kabel. Nesmí se ohýbat a musí být připevněny dostatečně blízko k základně nebo síťové výztuži. PTC termistor musí být chráněn potrubím.
- Topný kabel kromě PTC termistoru nesmí být veden materiélem izolujícím teplo.
- Topný kabel nesmí křížit konstrukční spoj nebo být položen v oblasti, kde je nebezpečí prasknutí desky nebo přehřátí.
- Topný kabel nesmí být instalován v místech, kde je nebezpečí přehřátí. Vzdálenost od saunových kamen, krubu nebo jiných sálajících předmětů musí být větší než 0,5 m.
- Podlahové materiály a struktury musí být v souladu s pokyny výrobce a schválenými stavebními metodami.
- Ověřte u výrobce, zda je podlahový materiál pro podlahové topení vhodný.
- U podlah, kde byla instalována topná rohož FinnMat, musí být tepelný odpor menší než $0,125 \text{ m}^2\text{K/W}$.
- Tloušťka podlahového materiálu, který pokrývá kabel, musí být větší než 5 mm.
- Nejnižší teplota instalace je -5°C .
- Vytápěná podlaha nesmí být pokryta silným nebo jinak izolujícím kobercem.
- Čidlo termostatu je instalováno na ochranné trubce. Čidlo se musí nacházet mezi topnými kably tak, aby se jich nedotýkalo. Konec trubky čidla musí být vodotěsně uzavřen.
- Při případné opravě zabraňte poškození topného rohož.

6 Všeobecné pokyny pro elektrickou instalaci

- Při instalacích se musí používat proudový chránič s nominálním provozním proudem max. 30 mA.
- Pro ovládání topení musí být použit vhodný termostat.
- Instalace podlahového topení musí být doplněna o síťový odpojovač třídy III pro všechny póly. Tento požadavek splňují například spínače termostatu pro podlahové vytápění Ensto. Síťový odpojovač může být společný pro všechny skupiny vytápění. Provozní spínač, umístěný v kontrolním okruhu, může také sloužit jako síťový odpojovač.
- Pokud je v oblasti nebezpečí výbuchu, nesmí být ke stejnemu obvodu připojeny další spotřebiče.
- Stav topného kabelu musí být zkонтrolován před a po pokládce změřením odporu kabelu (R_j) a odporu izolace (Re) mezi napájecími kably a zemnicím vodičem, viz obrázek 7 na straně 4.
- Topné kabely nesmí být zapnuty předtím, než betonová stérka zaschně. Postupujte podle pokynů výrobce betonové stérky.

7 Instalační protokol a záruka

- Instalační protokol musí být vyplněn úplně, rádně a pečlivě. Instalační protokol a tyto instalační pokyny musí být uloženy na bezpečném místě, aby byly k dispozici i po instalaci.
- Pro uznání záruky Ensto Building Systems Finland Oy je zapotřebí správný odpor smyčky topného kabelu (R_j) i odporu izolace (Re), stejně jako správně vyplněný instalační protokol.
- Při instalaci topných těles Ensto ve vlhkých prostorech je nezbytné, aby užitá vodní izolace mohla být samostatně opravena/oddělena v případě poruchy. Před započetím opravy instalace ohlašte poškození do Ensto Building Systems Finland Oy nebo autorizovanému Ensto elektroinstalatérovi.
- Záruka pro topný kabel Ensto FinnMat je 20 let od data nákupu, ale ne déle než 21 let od data výroby. Datum výroby najdete na štítku.
- Záruční podmínky najdete výrobku na www.ensto.com/building-systems

8 Likvidace



Nedávejte elektrická zařízení nebo jejich příslušenství do domovního odpadu.

- Kartonový obal balení je vhodný k recyklaci.
- Až podlahový vytápěcí systém dosáhne konce své životnosti, musí být kabely, přivaděče a elektronické vybavení řádně zlikvidovány podle místních předpisů pro recyklaci.

9 Instalace

Jel-li to nutné, odstraňte starou podlahu. Před instalací vyrovnejte podlahovou plochu. Na podlahu rozetřete primer, abyste zajistili správné přilnutí topné rohože a nové vrstvy betonu. Podlahu pečlivě naplánujte.

Instalaci FinnMat proveděte podle obrázků na stranách 2-5:

1. Naplánujte si a nakreslete velikost a umístění topné rohože. Pečlivě označte polohy bodu připojení na „studeném“ konci, na protějším konci a čidel. Tento výkres uložte k ostatním schématům zapojení.
2. Vyrtejte cca 10 mm hluboké drážky do trubky čidla termostatu. Můžete také použít flexibilní plastovou trubku, která je prodloužena o pevnou plastovou trubku do propojovací skříňky. Horní povrch plastové trubky by neměl být instalován výše než horní povrch kabelu. Křivka trubky musí dostatečně plochá, aby mohlo být čidlo vyměněno, bude-li to nutné (viz též obrázek 4).
3. Zajistěte vodotěsné uzavření ochranné trubky vhodným materiélem např. izolační páskou.
4. Podlaha musí být rovná a pečlivě očištěná od kamínků a jiných ostrých předmětů, které by mohly poškodit topný kabel. Rozbalte topnou rohož lepicí stranou rohože směrem dolů k podlaze. Lepidlo zabránuje pohybu rohože v průběhu pokládky. Studený konec kabelu zatlačte do flexibilní plastové trubky. Prodlužte tuto instalaciční trubku do propojovací skříňky. Konektor kabelu nesmí křížit topný kabel, ani se jej dotýkat. Ujistěte se, že je čidlo termostatu uprostřed smyčky a že kabel čidla nekříží ani se nedotýká topného kabelu.
5. Pokud potřebujete topnou rohož uříznout, ujistěte se, že jste nepoškodili topný kabel.
6. Podlahové odtoky, dřezy atd. je možné přemostit viz obrázek. Pokud je kabel odpojen od síťky, musí být volný kabel pečlivě připevněn k podlaze například hliníkovou páskou.
7. Změřte odpor smyčky topného kabelu (R_j) a odpor izolace (Re) před pokládkou. Po pokladce zopakujte měření. Zadejte výsledky měření a další informace do tabulky měření v této pokynech.
8. Pokryjte topný kabel stérkou pro vytápěné podlahy a ujistěte se, že jsou kabel a připojení studeného konce a trubka čidla plně pokryty. Vyhnete se vzduchovým kapsám mezi topným kabelem a stérkou. Na suchou stérku můžete položit parkety, korek, plastové rohože nebo slínky.
9. Položte topnou rohož a ve vlhkých oblastech (např. koupelny) zajistěte voděodolnost v souladu s obrázkem 8. Pokud instalujete topnou rohož do místnosti, kde není voděodolnost třeba, ignorujte kroky 6, 7 a 8. Na trhu je dostupný materiál, který v sobě kombinuje tekutou elastickou membránu pro voděodolnost 7 a vyztužující látku 8. V takovém případě je dostačující jedna vrstva. Způsob zobrazený na obrázku 8 pro dosažení voděodolnosti je založen na požadavcích „finských stavebních úřadů“. Voděodolnost by měla být zajištěna v souladu s národními standardy.

- 1 = betonová deska
- 2 = podkladová vrstva
- 3 = stérka
- 4 = topná rohož FinnMat
- 5 = stérka pro vytápěné podlahy
- 6 = podkladová vrstva
- 7 = tekutá elastická membrána pro odolnost vůči vodě (pokud je nutná)
- 8 = vyztužující látka
- 9 = pudrové adhezivum na dlaždice
- 10 = keramické dlaždice

10. Schéma zapojení pro topnou rohož a termostat FinnMat. Připojte k systému termostat, který je vybaven podlahovým čidlem a je vhodný pro ovládání podlahového vytápění. K napájecímu okruhu připojte proudový chránič s nominálním provozním proudem max. 30 mA.



Руководство по монтажу

Настоящая инструкция описывает правила монтажа тонких нагревательных матов FinnMat для систем «теплый пол», предназначенных для установки в выравнивающий раствор непосредственно под плитку, паркет, ламинат или линолеум. Нагревательный мат не предназначен для настенного монтажа.

Перед началом монтажа внимательно ознакомьтесь с инструкцией и следуйте нашим рекомендациям во время проведения работ. Мы также рекомендуем сохранить инструкцию для последующего обращения к ней в течение всего срока эксплуатации системы.

1 Инструкции по технике безопасности



Квалифицированный специалист-электрик

- Монтажные работы должны выполняться только специалистом-электриком, имеющим необходимую квалификацию.
- Перед началом монтажных работ внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Следуйте данной инструкции, предварительно убедившись, что ее указания соответствуют действующим строительным нормам, правилам и ограничениям по монтажу электроустановок и правилам по технике безопасности.
- Информация, содержащаяся в настоящей инструкции, ни в какой мере не освобождает установщика или пользователя от обязанности соблюдать требования всех применимых нормативов и стандартов безопасности.
- Эта инструкция является частью продукта, и должна быть сохранена для его дальнейшего безопасного использования и обслуживания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током! Риск возгорания!

- Не включайте электропитание до полного окончания монтажных работ.
- Неправильный монтаж нагревательного мата может нанести вред вашему здоровью и ущерб имуществу.
- Не эксплуатируйте неисправный нагревательный мат.

2 Состав комплекта поставки

- Нагревательный мат FinnMat
- Гибкая пластиковая трубка с концевой заглушкой
- Алюминиевый скотч
- Инструкции по монтажу

3 Хранение

- Храните нагревательный мат и принадлежности в сухом месте.
- Храните нагревательный мат в заводской упаковке до момента начала монтажных работ.

4 Планы

- Для монтажа нагревательного мата необходимо составить монтажный план и рабочий чертеж. Оба эти документа должны быть составлены квалифицированным электротехником или проектировщиком электрических систем в соответствии с инструкциями производителя и с соблюдением отраслевых норм и стандартов.
- В рабочих чертежах должно быть указано следующее:
 - тип нагревательного мата, номинальные характеристики и длина
 - площадь укладки нагревательного мата
- Монтаж нагревательного кабеля должен быть произведен в полном соответствии с рабочим чертежом.
- Укажите возможные изменения на окончательном чертеже.

5 Общие инструкции по монтажу

- Запрещается укорачивать нагревательные кабели. Концевая и соединительные муфты нагревательного кабеля не должны находиться под натяжением.
- Нагревательный кабель можно отсоединить от сетки при необходимости. Укладка отсоединенного кабеля осуществляется с соблюдением тех же интервалов, как и при креплении кабеля на сетке. Расстояние между витками кабеля должно быть не менее 60 мм.
- Нагревательные маты не разрешается укладывать под стационарными конструкциями (например, под стенным шкафом).
- Не разрешается вбивать гвозди или сверлить отверстия в полу, в котором уложен нагревательный мат.
- Нельзя наступать на кабель нагревательного мата. Нагревательный кабель и муфты на концах кабеля не должны подвергаться механическим нагрузкам.
- Нагревательный кабель должен быть полностью покрыт выравнивающей стяжкой.
- Минимальный радиус изгиба нагревательного кабеля составляет 30 мм.
- Нагревательный мат запрещается устанавливать в помещениях класса 0.
- Во влажных помещениях убедитесь, что гидроизоляция выполнена в соответствии с местными строительными нормами и правилами.
- Нагревательный мат следует укладывать в материале, который имеет одинаковую теплопроводность на всей площади монтажа. Участки нагревательного кабеля не должны соприкасаться между собой, касаться "холодного" провода и не должны пересекаться ни в какой точке.
- Соединение с "холодным" концом и концевая муфта кабеля должны быть установлены в том же материале, в котором проложен нагревательный кабель. Они не должны быть согнуты и должны находиться достаточно близко к основанию или арматурной сетке. "Холодный" конец нагревательного кабеля должен быть защищен с помощью трубы.
- Нагревательный кабель (кроме "холодного" конца) не должен проходить через теплоизоляцию.
- Нагревательный кабель не должен пересекать любые швы и не должен прокладываться в месте, где существует опасность образования трещин или перегрева.
- Нагревательный кабель нельзя прокладывать в местах, где существует опасность перегрева. Расстояние до печи сауны, теплоаккумулирующего камина или другого источника тепла должно быть не менее 0,5 м.
- Материалы и конструкции пола должны соответствовать инструкциям производителя и одобренным практикам строительства.
- Пригодность материала пола для устройства теплого пола необходимо уточнить у производителя.
- Сопротивление теплопередаче конструкции пола, в которую укладывается нагревательный мат FinnMat, не должно превышать $0,125 \text{ м}^2\text{K/Bt}$.
- Толщина напольного покрытия над нагревательным матом должна быть более 5 мм.
- Самая низкая температура установки -5°C .
- Обогреваемый пол не должен быть покрыт толстым ковром или ковром, препятствующим отводу тепла.
- Термостатический датчик устанавливается в защитной трубке. Этот датчик должен располагаться между нагревательными кабелями так, чтобы он не касался кабеля. Конец защитной трубы датчика должен быть герметично закрыт заглушкой.
- Защитите нагревательный мат от повреждений в случае возможных ремонтных работ на месте установки.

6 Общие инструкции по монтажу электрооборудования

- Система отопления пола должна быть снабжена выключателем дифференциального тока (УЗО) с током утечки не более 30 мА.
- Для контроля нагрева должен использоваться подходящий терморегулятор.
- Система теплого пола должна быть оборудована обеспечивающим полное отключение разъединителем класса III для защиты от перенапряжений. Этому требованию, например, соответствуют терморегуляторы для теплых полов Ensto. Разъединитель может быть групповым или общим для всех групп нагревания. В качестве прерывающего устройства можно также использовать рабочий выключатель, расположенный в цепи управления.

- В помещениях, где существует опасность взрыва, нельзя подключать несколько бытовых приборов к одной и той же электрической цепи.
- Состояние нагревательного кабеля необходимо проверять до и после заливки путем измерения сопротивления кабеля (R_j) и сопротивления изоляции (R_e) между проводами питания и проводом заземления (см. Рис. 7 на стр. 4).
- Нагревательные кабели нельзя включать в электрическую сеть, пока цементная стяжка полностью не высохла. Следуйте инструкциям производителя цементной стяжки.

7 Протокол монтажа и гарантия

- Протокол монтажа должен быть правильно заполнен и содержать точную информацию. Протокол монтажа и настоящие инструкции необходимо хранить в надежном месте, чтобы можно было использовать их по необходимости.
- Для подтверждения гарантии Ensto Building Systems Finland Oy требуются измеренные правильные показания сопротивления шлейфа нагревательного кабеля (R_j) и сопротивление изоляции (R_e), а также надлежащим образом заполненный протокол монтажа.
- При инсталляции греющего кабеля Ensto во влажных участках необходимо обеспечить возможность частичного восстановления / дефрагментации используемой гидроизоляции в случае возникновения возможных дефектов. Сообщите о повреждении кабеля Ensto Building Systems Finland Oy или установщику, уполномоченному Ensto, прежде чем предпринимать какие-либо действия для ремонта кабеля.
- Гарантийный срок для нагревательного кабеля мата Ensto FinnMat составляет 20 лет с даты покупки, но не более 21 лет с даты изготовления. Дата изготовления указана в паспортной табличке. Условия гарантии указаны в карте изделия, размещенной на сайте www.ensto.com.

8 Охрана окружающей среды



Не выбрасывайте электрические и электронные устройства, включая их аксессуары, вместе с бытовыми отходами.

- Картонная упаковка изделия пригодна для вторичной переработки.
- Когда система теплого пола отслужила свой срок, необходимо надлежащим образом утилизировать кабели, кабелепроводы и электронные компоненты в соответствии с действующими правилами утилизации.

9 Монтаж

При необходимости удалите старое напольное покрытие. Перед монтажом необходимо выровнять поверхность пола. Нанесите грунтовку на поверхность пола, чтобы обеспечить надлежащее скрепление между нагревательным матом и новым слоем бетона. Тщательно очистите поверхность пола.

Выполните укладку нагревательного мата FinnMat в соответствии с инструкциями на рисунках на страницах 2-5:

1. Спланируйте и начертите размер и расположение нагревательного мата. Тщательно отметьте положение соединительной и концевой муфты и датчиков. Храните этот чертеж вместе с другими чертежами электрических систем.
2. Проделайте желоб глубиной примерно 10 мм для установки трубы терmostатического датчика. В качестве альтернативного варианта можно использовать гибкую пластиковую трубку, которая наращивается жесткими пластиковыми трубками и подводится к распределительной коробке. При монтаже верхняя поверхность пластиковой трубы не должна находиться выше верхней поверхности кабеля. Изгиб трубы должен быть настолько скругленным, чтобы можно было при необходимости заменить датчик (см. также Рис. 4).
3. Обеспечьте гидроизоляцию защитной трубы датчика, используя заглушку.
4. Поверхность пола должна быть ровной и очищенной от камней и других острых предметов, которые могут повредить нагревательный кабель. Раскатывать нагревательный мат необходимо таким образом, чтобы сторона мата, покрытая kleem, была направлена к полу. Клей препятствует смешению мата во время заливки. Введите "холодный" конец нагревательного кабеля в гибкую пластиковую трубку. Удлините эту трубку до распределительной коробки. Соединительный кабель не должен пересекать нагревательный кабель или касаться его. Убедитесь, что терmostатический датчик находится в центре петли и что кабель датчика не пересекает нагревательный кабель и не касается его.

5. Если требуется разрезать сетку мата, делайте это аккуратно, чтобы не повредить нагревательный кабель.
6. Сливные отверстия, раковины и другие объекты обходятся в соответствии с рисунком. Если кабель отсоединяется от сетки, его следует надежно зафиксировать на поверхности пола, например с помощью входящего в комплект алюминиевого скотча.
7. До заливки измерьте сопротивление шлейфа нагревательного кабеля (R_j) и сопротивление изоляции (R_e). Повторите эти измерения после заливки. Запишите результаты измерений и другую информацию в таблицу измерений, приведенную в данном документе.
8. Нагревательный мат заливается выравнивающей стяжкой для теплых полов таким образом, чтобы нагревательный кабель, его "холодный" конец и защитная трубка датчика были полностью закрыты. Следует избегать воздушных зазоров между нагревательным кабелем и выравнивающей стяжкой. Поверх затвердевшего раствора можно укладывать паркет, пробковый настил или пластиковое покрытие, либо клинкерное покрытие.
9. Во влажных помещениях (в ванной комнате ит.п.) укладывайте нагревательный мат и выполняйте гидроизоляцию, как показано на Рис. 8. Если монтаж нагревательного мата производится в помещении без гидроизоляции, пропустите шаги 6, 7 и 8. На рынке имеется материал, включающий в себя жидкую эластичную мембрану для гидроизоляции 7 и арматурную сетку в этом случае одного слоя достаточно. Способ обеспечения гидроизоляции, показанный на Рис. 8, основан на строительных требованиях, действующих в Финляндии (нормы Finnish Building Construction Authorities). При обустройстве гидроизоляции следует руководствоваться государственными стандартами.
 - 1 = Бетонная плита
 - 2 = Грунтовка
 - 3 = Выравнивающая стяжка
 - 4 = Нагревательный мат FinnMat
 - 5 = Выравнивающая стяжка для теплых полов
 - 6 = Грунтовка
 - 7 = Жидкая эластичная мембрана для гидроизоляции (если требуется)
 - 8 = Арматурная сетка
 - 9 = Плиточный клей
 - 10 = Керамическая плитка
10. Схема подключения нагревательного мата FinnMat и терморегулятора. Подключите к системе терморегулятор с датчиком температуры пола, терморегулятор должен быть предназначен для управления системами электрических теплых полов. Нагревательный мат должен быть подключен через выключатель, дифференциального тока (УЗО) с током утечки не более 30 мА.

10. Сведения о сертификации

Товар сертифицирован и соответствует требованиям нормативных документов.

11. Информация о производителе и импортере

Фирма-изготовитель:

Ensto Building Systems Finland Oy (Энсто Билдинг Системс Финлянд ОЙ)
Ensio Miettisenkatu 2 (Ул. Энсио Меттисен, 2)
P.O.BOX 77 (А/я 77)
06101 Porvoo (06101 Порвоо)
Finland (Финляндия)
Tel. +358 204 76 21


Завод-изготовитель:

Польша,
г. Ожарув-Мазовецкий,
ул. Казимир Каминский, 4,
PL-05-850

Импортер:

ООО «Энсто Билдинг Системс»
Россия, 198205 Санкт-Петербург
Таллинское шоссе (Старо-Паново),
дом 206, литер А, офис 2128
тел. (812) 325 93 40
факс (812) 325 93 41
www.ensto.com/ru/building-systems

Монтажный план (схема укладки мата с указанием места расположения датчика температуры пола, соединительной и концевой муфт)



Гарантийный сертификат

Данный гарантийный сертификат распространяется на следующую продукцию:

- Электрические нагревательные маты FinnMat130 и FinnMat160, не требующие обравования бетонной стяжки.

Указанная продукция сертифицирована в соответствии с требованиям исоответствует технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016 и имеет соответствующие сертификаты и декларации.

Производитель гарантирует для электрических нагревательных матов перечисленных марок отсутствие дефектов материала на период 10 лет с момента приобретения. Гарантия предоставляется в том случае, если нагревательный мат установлен специалистом в соответствии с инструкцией по монтажу, гарантийный сертификат заполнен надлежащим образом (заполнены все поля гарантийного сертификата) и дефект обследован уполномоченным партнером компании производителя.

Компания производитель обязуется исправить дефект нагревательного мата или предоставить новое изделие бесплатно для покупателя, без компенсации любых иных расходов, связанных с устранением дефекта и заменой нагревательного мата как в отношении приобретателя, так и в отношении третьих лиц.

Гарантия не распространяется на дефекты нагревательных матов, установленных неквалифицированными специалистами-электриками, вызванные неправильным проектированием, неправильным использованием, неправильным подключением, механическим повреждением или любым другим повреждением в процессе использования. В этих случаях обследование и устранение неисправности будет производиться уполномоченными партнерами компании-производителя за плату.

До прибытия специалиста – уполномоченного партнера компании-производителя – за прещается демонтировать нагревательный мат. В противном случае компания-производитель не несет гарантийных обязательств.

Гарантия предусматривает только замену вышедших из строя по вине изготовителя деталей и узлов.

Наименование изделия (на упаковке)	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп магазина	
С условиями гарантии ознакомлен, претензий к внешнему виду и комплектности не имею, покупатель	

Сведения об установке

Дата установки системы	
Наименование организации-установщика	
Система использована для обогрева (тип помещения)	
Общей площадью	м ²
Система установлена на свободной площади	м ²
Использовались измерительные приборы:	
Мультиметр	
Мегаомметр	

ПРОТОКОЛ МОНТАЖА

Номинальное сопротивление кабеля (указано в инструкции и на товаре) Rn (Ω)	Результаты измерений до образования стяжки		Дата измерений: Результаты измерений после образования стяжки Дата измерений:	
	Сопротивление кабеля Rj (Ω)	Сопротивление изоляции кабеля Re (MΩ)	Сопротивление кабеля Rj (Ω)	Сопротивление изоляции кабеля Re (MΩ)



Інструкції з установки

Ensto FinnMat являє собою тонкий мат, попередньо встановлених розмірів, призначений для підгірівування підлоги, він має липку сітку для полегшення монтажу. Його використовують шляхом закладання у вирівнюючу суміш безпосередньо під плиткою, паркетом, ламінатом чи пластиковим покриттям підлоги. Нагрівальний мат не призначений для монтажу на стіни.

1 Інструкції з техніки безпеки



Кваліфіковані спеціалісти в області електротехніки

- Монтажні роботи повинен проводити тільки електрик з відповідною кваліфікацією.
- Уважно прочитайте цей посібник з монтажу, перш ніж розпочати роботи з монтажу.
- Дотримуйтесь інструкцій у цьому посібнику з монтажу та переконайтесь, що установка відповідає національним нормам безпеки, методам та обмеженням по установці.
- Інформація, надана в цьому посібнику з монтажу, жодним чином не звільняє монтажника або користувача від відповідальності за дотримання всіх діючих правил безпеки.
- Цей посібник з установки є частиною виробу і повинен зберігатися у безпечному місці, щоб він був доступний для подальшого використання або при обслуговуванні системи.



УВАГА

Небезпека ураження електричним струмом! Небезпека пожежі!

- Неправильне встановлення може привести до травмування людей та пошкодження майна.
- Не використовуйте несправний нагрівальний кабель.
- Не включайте джерело живлення до завершення монтажних робіт.

2 Вміст упаковки

- Нагрівальний мат FinnMat
- Гнучка пластикова трубка з заглушкою
- Стрічка
- Інструкція з монтажу

3 Зберігання

- Зберігайте нагрівальний мат та пов'язані з ним компоненти в сухому середовищі.
- Тримайте нагрівальний мат в упаковці, поки не розпочнете монтажні роботи.

4 Планування

- Необхідно підготувати плани та робочі креслення укладання нагрівального мату. Це повинен виконати кваліфікований підрядник з електротехнічних робіт або проектувальник електротехнічного обладнання відповідно до вказівок виробника і згідно з чинними галузевими нормами та стандартами.
- У робочих кресленнях повинні бути вказані:
 - тип нагрівального мату, його номінальні характеристики та довжина;
 - зона, на якій монтується нагрівальний кабель.
- Установка повинна відповідати робочим кресленням максимально точно.
- Позначте можливі зміни на підсумкових малюнках.

5 Загальні інструкції з монтажу

- Забороняється вкорочувати нагрівальні кабелі, муфти на кінцях кабелю не повинні зазнавати механічних навантажень.
- Нагрівальний кабель може бути від'єднаний від сітки, за необхідності. Вільний нагрівальний кабель повинен укладатися з такими ж проміжками, що і у нагрівальному маті. Мінімальний проміжок між нагрівальними кабелями 60 мм.
- Нагрівальний мат не повинен монтуватись під стаціонарними конструкціями, такими, як будовані шафи.



- Забороняється забивати цвяхи або свердлiti отвори в підлозі, де встановлено нагрівальний мат.
- Забороняється ставати на нагрівальний кабель, мережевий кабель та муфти на його кінцях не повинні піддаватися будь-якому механічному навантаженню.
- Нагрівальний кабель повинен повністю покритий самовирівнюючою сумішшю.
- Мінімальний радiус згинання кабеля становить 30 мм.
- Нагрівальний мат не можна укладати у примiщеннях класу 0.
- У вологих примiщеннях забезпечте виконання гідроізоляцiї вiдповiдно до мiсцевих будiвельних норм i правил.
- Нагрівальний мат повинен укладатись в середовищi з однаковою тепlopровiднiстю по всiй площаi укладки. Нагрівальний кабель не повинен мати жодної точки дотику або перетину с самим собою або з мережевим кабелем.
- З'єднання з холодним кiнцем та закiнченням кабеля повиннi бути в одному середовищi з нагрівальним кабелем. Їх не можна згинати, та вони повиннi крiпитися достатньо близько до основи або арматурної сiтки. Холодний кiнець повинен бути захищений захисною трубою.
- Нагрівальний кабель не дозволяється пропускати крiзь теплоiзоляцiю, за виключенням холodного кiнця.
- Нагрівальний кабель не повинен перетинати будiвельний шов або укладатися в мiсцях, де вiрогiдний ризик трiщини або перегрiву плити перекриття.
- Нагрівальний кабель заборонено укладати у примiщеннях, де iснує небезпека перегрiву. Вiдстань до печi сауни, камiна або iнших джерел тепла повинна становити бiльше 0,5 м.
- Матерiали та конструкцiя пiдлоги повиннi вiдповiдати вказiвкам виробника та затвердженим методам будiвництва.
- Вiдповiднiсть матерiалу пiдлоги для використання з системами обiгрiву повинна бути пiдтверджена виробником.
- Термiчний опiр пiдлоги, в якiй укладено нагрівальний мат FinnMat, не повинен перевищувати 0,125 м2 К/Вт.
- Товщина пiдлогового покриття над кабелем повинна складати не менше 5 мм.
- Найнижча температура установки -5 ° С.
- Пiдлога, яка нагрiвается, не повинна накриватися товстим килимом або килимом з високими теплоiзоляючими властивостями.
- Датчик терmostата має бути встановлено у захиснiй трубцi. Датчик повинен розмiщатися мiж нагрiвальними кабелями так, щоб вiн не доторкався до кабеля . Кiнець трубки з датчиком повинен бути водонепроникний.
- Захисттi нагрівальний мат вiд пошкоджень у разi можливих ремонтних робiт на мiсцi установки.

6 Загальнi вказiвки щодо електромонтажу

- В цих системах повинен застосовуватися пристрiй захисного вiдключення з номiнальним струмом спрацьовування максимум 30mA.
- Для керування нагрiвом потрiбно встановити вiдповiдний термостат.
- Система нагрiву пiдлоги повинна бути оснащена двухполюсним вiдокремлюючим пристроєм захисту вiд перенапруги класу III. Термостатидля систем пiдiгрiву пiдлоги компанiї Ensto, наприклад, вiдповiдають цiй вимозi. Вiдокремлюючий пристрiй може бути груповим або загальним для усiх груп нагрiву. Автоматичний регулятор-вимикач, встановлений в схемi керування, також може використовуватися як вiдокремлюючий пристрiй.
- У примiщеннях з вибухонебезпечними умовами заборонено пiдключати іншi побутовi прилади до цiєї ж мережi.
- Перед заливанням та пiсля заливання пiдлоги повинен бути перевiрений стан нагрівального кабелю вимiрюванням опору кабелю (Rj), а також опору iзоляцiї (Re) мiж кабелями живлення та заземлення, див. малюнок 7 на сторiнцi 4.
- Нагрівальний кабелi не можна вмикати ранiше, niж пiсля повного висихання бетонної стяжки. Дотримуйтесь iнструкцiї виробника бетонної стяжки.

7 Акт монтажу обладнання та гарантії

- Акт монтажу обладнання повинен бути складений належним чином. Акт монтажу та ці інструкції з монтажу повинні зберігатися у безпечному місці, щоб у разі необхідності вони були доступні після завершення робіт.
- Для підтвердження дійсності гарантійних умов Ensto Building Systems Finland Oy вимагається належне вимірювання опору контуру нагрівального кабеля (R_i) та опору ізоляції (R_e), а також заповнений належним чином акт монтажу обладнання.
- При установці нагрівальних кабелів Ensto у вологих ділянках, необхідно забезпечити можливість часткового відновлення / дефрагментації використовуваної гідроізо-лягії у разі виникнення можливих дефектів. Повідомте про пошкодження Ensto Building Systems Finland Oy або інсталлятора, уповноваженого Ensto, перш ніж вживати будь-яких дій з ремонту установки.
- Гарантійний термін для нагрівальних матів FinnMat виробництва компанії Ensto складає 20 років від дати придбання, але не довше, ніж 21 рік від дати виготовлення. Дату виготовлення вказано на етикетці. Для отримання інформації стосовно гарантійних умов, див. карту продукції на веб-сайті www.ensto.com/building-systems

8 Екологічні аспекти



Не утилізуйте електричні та електронні пристрої, включаючи їх аксесуари з побутовими відходами.

- Картонна упаковка цього виробу придатна для вторинної переробки.
- Коли завершується термін експлуатації системи нагріву підлоги, кабелі, трубопроводи та електронні компоненти повинні бути утилізовані належним чином відповідно до місцевих нормативних документів щодо утилізації.

9 Монтаж

Демонтуйте, за необхідності, стару підлогу. Вирівняйте нерівну поверхню перед монтажем. Нанесіть грунтувальну рідину для забезпечення необхідного зчеплення нагрівального мата і нового шару бетону. Ретельно вичистіть підлогу.

Виконуйте монтаж FinnMat згідно з малюнками на стор 2 - 5:

1. Нанесіть на план нагрівальний мат з розмірами та розташуванням. Ретельно позначте на схемі місця розташування з'єднання "холодного" кінця кабеля, протилежного кінця та датчиків. Зберігайте це креслення разом з електричними схемами.
2. Проробіть паз глибиною приблизно 10мм для трубки датчика термостата. Можна також використати гнучку пластикову трубку, яка продовжується жорсткою пластиковою трубкою до монтажної коробки. Для гнучкої пластикової трубки глибина пазу повинна становити приблизно 10мм. Верхня поверхня пластикової трубки не повинна встановлюватися вище рівня верхньої поверхні кабеля. Вигин трубки повинен бути настільки плавним, щоб у випадку необхідності датчик можна було видалити (див. також малюнок 4).
3. Забезпечте герметичність захисної трубки датчика, використовуючи для цього заглушку.
4. Підлога повинна бути вирівняна та ретельно вичищена від каміння та інших гострих предметів, які можуть пошкодити нагрівальний кабель. Розстеліть нагрівальний мат на підлозі клейкою стороною до підлоги. Клей запобігає зміщення мата під час заливки. Затягніть холодний кінець кабелю в гнучку пластикову трубку. Протягніть змонтовану пластикову трубку до монтажної коробки. З'єднувальний кабель не повинен торкатися нагрівального кабеля або перетинати його. Помістіть датчик термостата в центр петлі, забезпечивши, що кабель датчика не перетинає та не торкається нагрівального кабелю.
5. Якщо є необхідність різати нагрівальний мат, переконайтесь, що не буде пошкоджено нагрівальний кабель.
6. Водостоки, зливні труби і т. ін. потрібно обійти, як показано на малюнку. Якщо кабель від'єднаний від сітки, вільний кабель потрібно надійно прикріпитися до підлоги, наприклад, алюмінієвою стрічкою.
7. Виміряйте опір контуру нагрівального кабелю (R_i) та опір ізоляції (R_e) перед заливкою. Повторіть ці виміри після заливки. Запишіть ці результати замірів та іншу інформацію до таблиці замірів у цій інструкції.

8. Вкрийте нагрівальний мат самовирівнюючою сумішшю для опалюваних підлог, забезпечивши, що кабель, з'єднання холодного кабеля та трубка датчика повністю вкриті розчином. Повітряних проміжків між нагрівальним кабелем та самовирівнюючою сумішшю не повинно залишатись. Після того, як самовирівнююча суміш висохне, підлогу можна застелити паркетом, корковим або синтетичним килимовим покриттям), або підлоговою плиткою.
9. У приміщеннях з підвищеною вологістю (напр., ванна кімната) укладайте нагрівальний мат та виконуйте гідроізоляцію відповідно до малюнку 8. Якщо ви монтуєте нагрівальний мат у приміщенні, де немає потреби у гідроізоляції, пропустіть етапи 6, 7 та 8. На ринку доступний матеріал, який поєднує в собі рідку еластичну гідроізоляційну мембрану 7 та армууючу сітку У цьому випадку достатньо накладання одного шару. Метод виконання гідроізоляції, показаний на малюнку 8, заснований на вимогах "Закону Фінляндії про цивільне будівництво". Гідроізоляція повинна встановлюватись згідно національних стандартів.
 - 1 = Бетонна плита
 - 2 = Грунтовка
 - 3 = Самовирівнююча суміш
 - 4 = Нагрівальний мат FinnMat
 - 5 = Самовирівнююча суміш для теплих підлог
 - 6 = Грунтовка
 - 7 = Рідка еластична мембрана для гідроізоляції (якщо необхідно)
 - 8 = Армуюча сітка
 - 9 = Плиточний клей
 - 10 = Керамічна плитка
10. Електрична схема нагрівального кабеля FinnMat та термостата. Підключіть до системи термостат, обладнаний датчиком температури підлоги та підходить для керування підігрівом підлоги. Підключіть до лінії електроживлення автоматичний вимикач з номінальним струмом спрацювання не вище 30 mA.

Гарантійні зобов'язання Шановний покупець!

Ви придбали продукцію фінського електротехнічного концерну ENSTO – електричний нагрівальний кабель TASSU/ThinKit/FinnKit, нагрівальний мат ThinMat/FinnMat/eWoodMat, комплект для обігріву труб Plug'n Heat, які призначені для улаштування систем опалювання підлоги та обігріву труб.

1. Введення в експлуатацію

Здійснюється кваліфікованими фахівцями - електриками з дотриманням вимог проектування та правильним підключенням відповідно до експлуатаційної інструкції, яка додається.

2. Гарантійні зобовязання

Згідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів» та Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) чи гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 506.

Нагрівальний кабель TASSU/ThinKit/FinnKit, нагрівальний мат ThinMat/FinnMat/eWoodMat, комплект для обігріву труб Plug'n Heat мають необхідні сертифікати відповідності при умовах виконання споживачем правил, які викладені в експлуатаційних документах.

Гарантійний термін зберігання необмежений. Гарантійний термін експлуатації товару 20 років.

ENSTO зобов'язується виправити недоліки нагрівального кабелю TASSU/ThinKit/FinnKit, нагрівального мату ThinMat/FinnMat/eWoodMat, комплекту для обігріву труб Plug'n Heat, якщо дії по усуненню недоліків не привели до успіху, то ENSTO надасть новий товар безкоштовно для покупця, без компенсації будь-яких інших витрат, пов'язаних з усуненням недоліків і заміною нагрівального кабелю TASSU/ThinKit/FinnKit, нагрівального мату ThinMat/FinnMat/eWoodMat, комплекту для обігріву труб Plug'n Heat.

Гарантія не розповсюджується на недоліки нагрівальних кабелів, встановлених некваліфікованими фахівцями-електриками, викликані неправильним проектуванням, неправильним використанням, неправильним підключенням, механічним пошкодженням або будь-яким іншим пошкодженням в процесі використання. В таких випадках обстеження і усунення неправності буде проводитися уповноваженими партнерами ENSTO за окрему грошову оплату.

Гарантія передбачає тільки заміну деталей і вузлів, що вийшли з ладу з вини виробника.

ENSTO гарантує для нагрівального кабелю TASSU/ThinKit/FinnKit, нагрівального мату ThinMat/FinnMat/eWoodMat, комплекту для обігріву труб Plug'n Heat термін служби (придатності) товару десять років.

Термін служби (придатності) товару закінчується у разі:

- внесення у конструкцію товару змін та здійснення доробок, а також використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених нормативними документами;
- використання не за призначенням;
- пошкодження споживачем;
- порушення споживачем правил експлуатації товару.

Компанія не несе ніякої відповідальності за сумісність товару споживачем з будь якою іншою продукцією будь якого типу.



Дана гарантія не покриває ймовірних збитків від втрати доходів або прибутку, втрати даних та інших прямих або побічних втрат пов'язаних із несправністю нагрівального кабелю ENSTO звісмає із себе відповіальність за ймовірну шкоду, прямо або побічно на-несену нашою продукцією людям, домашнім тваринам чи майну у випадках, якщо це трапилося у разі невиконання правил встановлення та експлуатації виробу, дій спожи-вача або третіх осіб.

Ця гарантія є доповненням до конституційних та інших прав споживачів і ні в якій мірі не обмежує їх.

3. У разі поломки слід діяти так:

До прибуття фахівця, уповноваженого партнера ENSTO забороняється демонтувати на-грівальний кабель та сітку, інакше ENSTO не несе гарантійних зобов'язань.

УВАГА! Перевірте правильність вказаного серійного номеру та моделі виробу в цьому гарантійному талоні. Гарантійний талон дійсний тільки при наявності правильно та чіт-ко вказаних: моделі, дати продажу, чітких печаток фірми продавця, підпису покупця, а також якщо нагрівальний кабель встановлений сертифікованим монтажником і дефект обстежений уповноваженим партнером компанії ENSTO. При порушенні цих умов, а та-кож у разі, коли дані, вказані в гарантійному талоні змінені, витерти або переписані, талон признається недійсним.

З питань гарантійного ремонту Вам необхідно звертатися до офіційного дистрибутора ENSTO або в представництво ENSTO в Україні за адресою:

ТОВ «Галант Пол електра»
вул. Ярославська, 32/33
Київ, Україна, 04071
тел. (044) 239 17 97

Заводи-виробники:

"Ensto Building Systems Finland Oy"
Ensio Miettisen katu, P.O.BOX 77
06101 Porvoo, Finland

Elektra SJ (Електра СЖ), Польша,
г. Ожарув-Мазовецкий, ул.
Казимир Каминский, 4.
PL-05-850

Виробник: ENSTO BUILDING SYSTEMS FINLAND OY
Юридична адреса: Ensio Miettisen katu 2, 06100 Porvoo, Finland
Ідентифікаційний код: 3115082-9

Гарантійний талон №

Найменування товару		
Марка		
Заводський номер	див. на упаковці	
Дата виготовлення	див. на упаковці	
Дата продажу		
Ціна виробу	вказана в розрахунковому документі	
Продавець Юридична адреса Відповідальна особа продавця П. І. Б. (підпис)		ПЕЧАТКА ИРОБНИКА 
Підпис покупця З умовами гарантійного обслуговування та з правилами експлуатації оз- найомлений, комплектність виробу перевірено, претензій до зовнішньо- го вигляду не маю. П. І. Б. (підпис)		ПЕЧАТКА ПРОДАВЦЯ

Відомості про встановлення


Дата встановлення системи		
Назва організації, яка проводила встановлення		
Найменування організації – проектувальника		
Система використання для обігріву (тип приміщення)		
Загальною площею	M ²	
Система встановлена на площі	M ²	
Використовувалися вимірювальні прилади :		
Мультіметр		
Мегометр		

До заливки бетоном		Після заливки бетоном			
Дата вимірювань:		Дата вимірювань:			
Номінальний опір R_N (Ом)	Опір петлі R_L (Ом)	Опір ізоляції R_E (МОм)	Опір петлі R_L (Ом)	Опір ізоляції R_E (МОм)	Опір ізоляції оболонки R_S (МОм)

Фахівець, який проводив встановлення (ПІБ)

Замовник

Схема укладання нагрівального кабелю, сітки вказанням місця розташування датчика температури, терморегулятора, кінцевої і з'єднувальної муфти



Заповнюється сервісною службою		ПЕЧАТКА ПРОДАВЦЯ
Відривний талон № На гарантійний ремонт протягом 20 років гарантійного терміну експлуатації		
Найменування товару		
Марка		
Заводський №		
Дата виготовлення		
Дата продажу		
Продавець (найменування та юридична адреса)		Корінець відривного талону

Облік робіт з гарантійного ремонту

Дата звернення	Опис недоліків	Зміст виконаних робіт, замінені комплектуючі	ПІБ та підпис виконавця	Гарантійний термін експлуатації продовжено	Печатка



Корінець відривного талону на гарантійний ремонт протягом 20 років гарантійного терміну експлуатації №

Виконавець:	Вилучено - дата:
ПІБ відповідальної особи та підпис	

Виконавець:
Номер гарантійного обліку:
Причина ремонту:
Дата ремонту:
Перелік робіт:
ПІБ відповідальної особи та підпис:
ПІБ та підпис покупця, що підтверджує виконання гарантійного ремонту:
Дата:
Печатка виконавця:

Cable type	
Date of purchase	Place of purchase
Date of installation	Installer

Measurement table

$P > 200W \Rightarrow Rj \text{ nom} +10\% - 5\% / P \leq 200 W \Rightarrow Rj \text{ nom} \pm 10\%$

$R_e \geq 1,0 M\Omega$

Installation site	R _j nom	Before casting		After casting	
	(Ω)	R _j (Ω)	R _e (MΩ)	R _j (Ω)	R _e (MΩ)

Date of measurement	Measurer	Measuring equipment
Date	Supervisor	Signature


The heating mat is installed in the floor.

Do not restrict the thermal emission of the heated floor.

Only attach recommended materials to the heated floor.

Do not insert nails, screws or drill into areas where the heating mat is installed.

Installation drawing - The location of heating cable, joint to cold cable, temperature sensor and thermostat



Kaapeliytyppi	
Ostopäivämäärä	Ostopaikka
Asennuspäivämäärä	Asentaja

Mittaustaulukko

P > 200W => Rj nim +10 ... - 5 % / P ≤ 200 W => Rj nim ± 10 %

Re ≥ 1,0 MΩ

Asennuskohde	Rj nim	Ennen valua		Valun jälkeen	
	(Ω)	Rj (Ω)	Re (MΩ)	Rj (Ω)	Re (MΩ)

Mittauspäivämäärä	Mittaaja	Mittalaite
Päivämäärä	Valvoja	Valvojan allekirjoitus


Lämpömatto on asennettu lattiaan.

Älä rajoita lämmitetyn lattian lämpöpäästöjä.

Kiinnit lämmittävään lattiaan ainoastaan suosituista materiaaleja.

Älä työnnä naukoja, ruuveja äläkä poraa alueisiin, joihin lämpömatto on asennettu.

Asennuspiirustus - Lämpökaapelin, lämpö- ja kylmäkaapelin liitoksen, lämpötila-anturin sekä termostaatin sijainti



Leikkaa tämä sivu irity ja säilytä se lämpömatto syöttävässä sähkökeskuksessa.



Küttematt tüüp	
Ostukuupäev	Ostmiskohht
Paigaldamiskuupäev	Kelle poolt paigaldatud

Mõõtmistulemuste tabel

$P > 200W \Rightarrow Rj$ nimi $+10\% - 5\%$ / $P \leq 200W \Rightarrow Rj$ nimi $\pm 10\%$

$Re \geq 1,0 M\Omega$

Paigalduskoht	Rj nimi	Enne valu		Valu järgselt	
	(Ω)	Rj (Ω)	Re (MΩ)	Rj (Ω)	Re (MΩ)

Mõõtmiskuupäev	Kelle poolt mõõdetud	Mõõtetehnika
Kuupäev	Kontrollinud	Allkiri


Küttematt on paigaldatud põrandasse.

Ära takista soojuse eraldumist põrandast ruumi.

Kasuta põranda ehitusel ainult köetava põranda jaoks lubatud materjale.

Ära lõi naelu, keera kruvisid ega puuri põrandasse kuhu on paigaldatud küttematt.

Paigaldusjoonis – küttekaabli asukoht, ühendus toitekaabliga, temperatuuriandur ja termostaat



Түрі	
Сатып алу күні	Сатып алу орны
Орнатылған күні	Кім орнатқан

Өлшөү

$P > 200W \Rightarrow R_j \text{ hom} +10\% - 5\% / P \leq 200W \Rightarrow R_j \text{ hom} \pm 10\%$

$\text{Re} \geq 1,0 \text{ M}\Omega$

Төсөу алаңы	Rj ном	Күю алдында		Кастингтен кейін	
	(Ω)	Rj (Ω)	Re (MΩ)	Rj (Ω)	Re (MΩ)

Өлшеу күні	Өлшемдер орындалды	Өлшеу құралдары
Күні	Жұмыс жетекшісі	қолы


Қыздыру төсөніші еденге орнатылады.

Жылды еденнің жылу шығаруына кедергі жасамаңыз.

Жылы еденге тек ұсынылған материалдарды ғана бекітіңіз.

Қыздыру төсөніші орнатылған жерлерге шегелер, бұрандалар салуға немесе ол жерлерді бұрғылауға болмайды.

Орнату сызбасы - Қыздыру кабелі, сүйк кабельге қосылатын жері, температура датчигі және термостаттың орналасқан жері



Apsildes paklājs tips	
Pirkuma datums	Pirkuma vieta
Uzstādīšanas datums	Uzstādīja

Mērījumu tabula

$P > 200W \Rightarrow R_j \text{ nom} +10\% \dots -5\% / P \leq 200W \Rightarrow R_j \text{ nom} \pm 10\%$

$\text{Re} \geq 1.0 \text{ M}\Omega$

Uzstādīšanas vieta	Rj nom	Pirms lējuma		Pēc lējuma	
	(Ω)	Rj (Ω)	Re (MΩ)	Rj (Ω)	Re (MΩ)

Mērījumu datums	Mērījumus veica	Mērījumu ierīce
Datums	Uzraugs	Paraksts


Apsildes paklājs ir uzstādīts grīdā.

Nodrošiniet brīvu siltuma apmainu uz apsildāmās grīdas virsmas.

Apsildāmajai grīdai izmantojiet tikai ieteiktos materiālus.

Neurbiet un neizmantojiet skrūves vai naglas vietās, kur ir uzstādīts apsildes paklājs.

Uzstādišanas rasējums - Apkures kabeļa, savienojuma ar auksto kabeli, temperatūras sensora un termostata atrašanās vieta



Šildymo kilimėlis tipas	
Pirkimo data	Pirkimo vieta
Instaliavimo data	Kas instaliavo

Matavimų lentelė

$P > 200W \Rightarrow R_j$ nominali +10 ... - 5 % / $P \leq 200 W \Rightarrow R_j$ nominali $\pm 10\%$

$\text{Re} \geq 1,0 \text{ M}\Omega$

Instaliavimo vieta	R _j nominali	Iki užliejimo		Po užliejimo	
	(Ω)	R _j (Ω)	Re (MΩ)	R _j (Ω)	Re (MΩ)

Matavimų data	Matavimus atliko	Matavimo prietaisai
Data	Techninė priežiūra	Parašas

Šildymo kilimėlis sumontuotas grindyse.

Neuždenkite ir kitaip neribokite šildomu grindu šilumos sklaidos.

Naudokite tik šildomoms grindims rekomenduojamas medžiagas, dangas.

Nekalkite viniu, varžtu, negrežkite bei kitaip nepažeiskite ploto, kur sumontuotas šildymo kilimėlis.

Montavimo brėžinys – šildymo kabelio vieta, jungtis su šaltu kabeliu bei galūnė, temperatūros jutiklis, termostatas, kt.



Mata grzejna typ	
Data zakupu	Miejsce zakupu
Data montażu	Montaż wykonany przez

Tabela pomiarowa

$P > 200W \Rightarrow R_j \text{ nominalna} +10\% - 5\% / P \leq 200 W \Rightarrow R_j \text{ nominalna} \pm 10\%$

$R_e \geq 1,0 M\Omega$

Miejsce instalacji	R _j nominalna	Przed zalaniem		Po zalaniu	
	(Ω)	R _j (Ω)	R _e (MΩ)	R _j (Ω)	R _e (MΩ)

Data pomiaru	Wykonawca pomiaru	Urządzenia pomiarowe
Data	Nadzór	Podpis


Mata grzejna jest zainstalowana w podłodze.

Nie należy ograniczać emisji cieplnej ogrzewanej podłogi.

Do wykonania ogrzewanej podłogi należy stosować wyłącznie zalecane materiały.

Nie należy wbijać gwoździ, wkrętów, ani wiercić otworów w podłodze, pod którą jest zainstalowana mata grzejna.

Rysunek montażowy - Położenie kabla grzejnego, połączenia z przewodem zimnym, czujnika temperatury i termostatu



Wytnij tę stronę i umieść ją w rozdzielnicę zasilającej maty grzejnej.



Topná rohož typ

Datum nákupu Místo nákupu

Datum instalace Instaloval

Tabulka naměřených hodnot $P > 200W \Rightarrow Rj_{nom} +10\% - 5\% / P \leq 200W \Rightarrow Rj_{nom} \pm 10\%$ $Re \geq 1,0 \text{ M}\Omega$

Místo instalace	Rj nom	Před zalitím		Po zalití	
	(Ω)	Rj (Ω)	Re (MΩ)	Rj (Ω)	Re (MΩ)

Datum měření	Změřil	Měřící přístroj
Datum	Zkontroloval	Podpis


Topná rohož je instalována v podlaze.

Neomezujte vyzářování tepla z vytápěné podlahy.

Na vytápěnou podlahu připevněte pouze doporučené materiály.

Nezatloukejte hřebíky, nešroubujejte šrouby a nevrtejte do plochy vytápěné podlahy.

Instalační výkres – umístění topného kabelu, připojení ke studenému kabelu, teplotnímu senzoru a termostatu



Odtrhněte tuto stranu a uschovejte ji v rozváděči, který napájí toto topnou jednotku.



FinnMat 130

Voltage / Jännite / Pinge / Кернєу / Spriegums / Ітампа / Napięcie / Napětí / Напряжение /
Напруга: 230V / 50Hz (230 В / 50 Гц)

Power / Teho / Võimsus / Қуат / Jauda / Galingumas / Moc / Napájení / Мощность /
Потужність: 130 W/m² (130 Вт/м²)

Type Typpi Tüüp Typi Tips Tipas Тип Тип Тип Тип	Size Koko Suurus Төсөніштің өлшемі Lielums Dydis Rozmiar Velikost Размер мата Розмір мату	Length Pituus Pikkus Ұзындығы Garums Ilgis Długość Délka Длина Довжина	Width Leveys Laius Ені Platums Plotis Szerokość Šířka Ширина Ширина	Resistance Resistanssi Takistus Кедепрі Pretestība Varža Rezystancja Odpor smyčky Сопротивление Опір	Power Teho Võimsus Куат Jauda Galingumas Moc Napájení Мощность Потужність	Tolerance Toleranssi Hälve Ауытқу Tolerance Paklaida Toleranca Tolerance Отклонение Відхилення
	m ² , м ²	m, м	m, м	Ω, Ом	W, Вт	%
EFHFM130.05	0,50	1,0	0,5	813,8	65	±10
EFHFM130.075	0,75	1,5	0,5	542,6	97,5	
EFHFM130.1	1,00	2,0	0,5	406,9	130	
EFHFM130.125	1,25	2,5	0,5	325,5	162,5	
EFHFM130.15	1,50	3,0	0,5	271,3	195	
EFHFM130.2	2,00	4,0	0,5	203,5	260	+5...-10
EFHFM130.25	2,50	5,0	0,5	162,8	325	
EFHFM130.3	3,00	6,0	0,5	135,6	390	
EFHFM130.4	4,00	8,0	0,5	101,7	520	
EFHFM130.5	5,00	10,0	0,5	81,4	650	
EFHFM130.6	6,00	12,0	0,5	67,8	780	
EFHFM130.7	7,00	14,0	0,5	58,1	910	
EFHFM130.8	8,00	16,0	0,5	50,9	1040	
EFHFM130.9	9,00	18,0	0,5	45,2	1170	
EFHFM130.10	10,00	20,0	0,5	40,7	1300	
EFHFM130.12	12,00	24,0	0,5	33,9	1560	
EFHFM130.14	14,00	28,0	0,5	29,1	1820	

FinnMat 160

Voltage / Jännite / Pinga / Кернєу / Spriegums / Tension / Napięcie / Napětí / Напряжение /

Напруга: 230V / 50Hz (230 В / 50 Гц)

Power / Teho / Võimsus / Куат / Jauda / Galingumas / Moc / Napájení / Мощность /

Потужність: 160 W/m² (160 Вт/м²)

Type Typpi Tüüp Typi Tips Tipas Typ Typ Тип Тип	Size Koko Suurus Төсөнштің өлшемі Lielums Dydis Rozmiar Velikost Размер мата Розмір мату	Length Pituus Pikkus Ұзындығы Garums Ilgis Długość Délka Длина	Width Leveys Laius Ені Platums Plotis Szerokość Šířka Ширина	Resistance Resistanssi Takistus Кедепри Pretestība Varža Rezystancja Odpor smyčky Сопротивление Опір	Power Teho Võimsus Куат Jauda Galingumas Moc Napájení Мощность Потужність	Tolerance Toleranssi Hälve Ауытқу Pielaidė Paklaida Tolerancia Tolerance Отклонение Відхилення
	m ² , m ²	m, m	m, m	Ω, Om	W, Вт	%
EFHFM160.05	0,5	1,0	0,5	661.3	80	±10
EFHFM160.1	1,0	2,0	0,5	330.6	160	
EFHFM160.15	1,5	3,0	0,5	220.4	240	
EFHFM160.2	2,0	4,0	0,5	165.3	320	
EFHFM160.25	2,5	5,0	0,5	132.3	400	
EFHFM160.3	3,0	6,0	0,5	110.2	480	
EFHFM160.4	4,0	8,0	0,5	82.66	640	
EFHFM160.5	5,0	10,0	0,5	66.13	800	
EFHFM160.6	6,0	12,0	0,5	55.10	960	
EFHFM160.7	7,0	14,0	0,5	47.23	1120	
EFHFM160.8	8,0	16,0	0,5	41.33	1280	
EFHFM160.9	9,0	18,0	0,5	36.74	1440	
EFHFM160.10	10,0	20,0	0,5	33.06	1600	
EFHFM160.12	12,0	24,0	0,5	27.55	1920	